

**ГОСТ Р 51404—99  
(ИСО 5530-1—97)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

## **Мука пшеничная**

# **ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА**

**Определение водопоглощения и реологических свойств  
с применением фаринографа**

**Издание официальное**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
М о с к в а**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» (ГНУ ВНИИЗ)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 2 «Зерно, продукты его переработки и маслосемена»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 17 декабря 1999 г. № 550-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст ИСО 5530-1: 1997 «Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 1. Определение водопоглощения и реологических свойств с применением фаринографа», кроме разделов 2, 5

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

II

Мука пшеничная

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА

Определение водопоглощения и реологических свойств с применением фаринографа

Wheat flour. Physical characteristics of doughs.  
Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph

Дата введения 2001-01-01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения водопоглощения муки и реологических свойств теста, замешиваемого из нее, с применением фаринографа.

Метод применяется для муки из зерна мягкой пшеницы (*Triticum aestivum*).

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ИСО 2170—97 Зерновые и бобовые. Отбор проб молотых продуктов

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 29143—91 (ИСО 712—85) Зерно и зерновые продукты. Определение влажности. Рабочий контрольный метод

## 3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**консистенция:** Сопротивляемость теста замешиванию в фаринографе при установленной постоянной скорости.

**Примечание** — Сопротивляемость выражается в условных единицах (единицах фаринографа, ЕФ).

**водопоглощение муки:** Объем воды, необходимый для образования теста требуемой консистенции, равной 500 ЕФ, при соблюдении условий замеса, установленных настоящим стандартом.

**Примечание** — Водопоглощение выражается в кубических сантиметрах воды на 100 г муки влажностью 14 % (по массе).

## 4 Сущность метода

Измерение и регистрация консистенции теста в процессе его образования из муки и воды, развития теста и изменения его консистенции в процессе замеса, с применением фаринографа.

**Примечание** — Требуемая консистенция теста достигается путем подбора количества добавляемой воды. Установленное таким образом количество добавляемой воды, называемое водопоглощением, используется для получения полной фаринограммы замеса. Различные показатели фаринограммы замеса характеризуют реологические свойства (силу) муки.

---

Издание официальное

## 5 Реактивы

5.1 Дистиллированная вода по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

## 6 Аппаратура

В настоящем стандарте используют следующую лабораторную аппаратуру:

6.1 Фаринограф\* с термостатом, поддерживающим постоянную температуру в водяной бане (приложение А) со следующими рабочими характеристиками:

- частота вращения медленно вращающейся лопасти —  $(63\pm2)$  мин $^{-1}$ ;
- отношение частот вращения месильных лопастей —  $1,50\pm0,01$ ;
- вращающий момент на единицу фаринографа:
  - а) для тестомесилки на 300 г —  $(9,8\pm0,2)$  мН · м/ЕФ [ $(100\pm2)$  гс · см/ЕФ],
  - б) для тестомесилки на 50 г —  $(1,96\pm0,04)$  мН · м/ЕФ [ $(20\pm4)$  гс · см/ЕФ],
- скорость движения бланка диаграммы —  $(1,00\pm0,03)$  см/мин.

6.2 Бюretки:

- а) для тестомесилки на 300 г — бюретка градуированная от 135 до 225 см $^3$  с делениями через 0,2 см $^3$ ;
- б) для тестомесилки на 50 г — бюретка градуированная от 22,5 до 37,5 см $^3$  с делениями через 0,1 см $^3$ .

Время вытекания воды от 0 до 225 см $^3$  или от 0 до 37,5 см $^3$  должно быть не более 20 с.

6.3 Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания  $\pm0,1$  г.

6.4 Шпатель из мягкой пластмассы.

## 7 Отбор и подготовка пробы

Отбор и подготовку проб проводят в соответствии с ГОСТ ИСО 2170.

## 8 Проведение анализа

### 8.1 Определение влажности муки

Определение влажности муки — по ГОСТ 29143.

### 8.2 Подготовка аппаратуры к работе

8.2.1 До использования прибора включают термостат фаринографа (6.1) и циркуляцию воды на время, необходимое для достижения требуемой температуры. Перед и во время замеса теста контролируют температуру в термостате и тестомесилке. Температура в тестомесилке должна быть  $(30\pm0,2)$  °С.

8.2.2 Отсоединяют тестомесилку от приводного вала и подбирают положение противовеса таким образом, чтобы получить нулевое отклонение стрелки при работающем моторе при установленной частоте вращения. Выключают мотор и затем присоединяют тестомесилку.

Смачивают тестомесилку каплей воды между задней стенкой и каждой из лопастей. Контролируют, чтобы при вращении месильных лопастей с установленной частотой вращения в пустой чистой тестомесилке отклонение стрелки находилось в пределах  $(0\pm5)$  ЕФ. Если отклонение превышает 5 ЕФ, тестомесилку очищают более тщательно или устраняют другие причины трения.

Отрегулировать держатель пера таким образом, чтобы получить идентичные показания от стрелки и пера самописца.

Отрегулировать демпфер таким образом, чтобы при работающем двигателе время, необходимое для перемещения стрелки от 1000 до 100 ЕФ составляло  $(1,0\pm0,2)$  с. Это должно привести к получению линии фаринограммы приблизительно 60—90 ЕФ.

8.2.3 Наполняют бюретку (6.2), включая кончик, водой температурой  $(30\pm0,5)$  °С.

### 8.3 Подготовка навески

При необходимости температуру муки доводят до  $(25\pm5)$  °С.

Взвешивают навеску муки 300 г с точностью 0,1 г (для тестомесилки на 300 г) или 50 г (для тестомесилки на 50 г) с влажностью 14 % (по массе). Пусть эта масса в граммах будет  $m$ , эквивалентное значение которой при различной влажности приведено в таблице 1.

\* Стандарт разработан на основе характеристик фаринографа Брабендера. Информация дана для удобства пользователей стандартом и не является обязательным использование этого прибора. Может быть использовано другое оборудование, если доказано, что оно дает сопоставимые результаты.

Таблица 1 — Масса муки в граммах, эквивалентная 300 г или 50 г муки влажностью 14 % (по массе)

Влажность, % (по массе)	Масса муки, г		Влажность, % (по массе)	Масса муки, г	
	300	50		300	50
9,0	283,5	47,3	13,6	298,6	49,8
9,1	283,8	47,3	13,7	299,0	49,8
9,2	284,1	47,4	13,8	299,3	49,9
9,3	284,5	47,4	13,9	299,7	49,9
9,4	284,8	47,5	14,0	300,0	50,0
9,5	285,1	47,5	14,1	300,3	50,1
9,6	285,4	47,6	14,2	300,7	50,1
9,7	285,7	47,6	14,3	301,1	50,2
9,8	286,0	47,7	14,4	301,4	50,2
9,9	286,3	47,7	14,5	301,8	50,3
10,0	286,7	47,8	14,6	302,1	50,4
10,1	287,0	47,8	14,7	302,5	50,4
10,2	287,3	47,9	14,8	302,8	50,5
10,3	287,6	47,9	14,9	303,2	50,5
10,4	287,9	48,0	15,0	303,5	50,6
10,5	288,3	48,0	15,1	303,9	50,6
10,6	288,6	48,1	15,2	304,2	50,7
10,7	288,9	48,2	15,3	304,6	50,8
10,8	289,2	48,2	15,4	305,0	50,8
10,9	289,6	48,3	15,5	305,3	50,9
11,0	289,9	48,3	15,6	305,7	50,9
11,1	290,2	48,4	15,7	306,0	51,0
11,2	290,5	48,4	15,8	306,4	51,1
11,3	290,9	48,5	15,9	306,8	51,1
11,4	291,2	48,5	16,0	307,1	51,2
11,5	291,5	48,6	16,1	307,5	51,3
11,6	291,9	48,6	16,2	307,9	51,3
11,7	292,2	48,7	16,3	308,2	51,4
11,8	292,5	48,8	16,4	308,6	51,4
11,9	292,8	48,8	16,5	309,0	51,5
12,0	293,2	48,9	16,6	309,4	51,6
12,1	293,5	48,9	16,7	309,7	51,6
12,2	293,8	49,0	16,8	310,1	51,7
12,3	294,2	49,0	16,9	310,5	51,7
12,4	294,5	49,1	17,0	310,8	51,8
12,5	294,9	49,1	17,1	311,2	51,9
12,6	295,2	49,2	17,2	311,6	51,9
12,7	295,5	49,3	17,3	312,0	52,0
12,8	295,9	49,3	17,4	312,3	52,1
12,9	296,2	49,4	17,5	312,7	52,1
13,0	296,6	49,4	17,6	313,1	52,2
13,1	296,9	49,5	17,7	313,5	52,2
13,2	297,2	49,5	17,8	313,9	52,3
13,3	297,6	49,6	17,9	314,3	52,4
13,4	297,9	49,7	18,0	314,6	52,4
13,5	298,3	49,7			

Примечание — Значения массы, приведенные в таблице, рассчитаны по следующим формулам:

а) для массы в граммах, эквивалентной 300 г муки влажностью 14 % (по массе)

$$m = \frac{25800}{100 - H}, \quad (1)$$

б) для массы в граммах, эквивалентной 50 г муки влажностью 14 % (по массе)

$$m = \frac{4300}{100 - H}, \quad (2)$$

где  $H$  — влажность испытуемой навески в процентах (по массе).

Засыпают муку в тестомесилку. Закрывают тестомесилку и держат ее закрытой до конца замеса (8.4.1), открывая только на короткое время для добавления воды и сокабливания шпателем теста со стенок тестомесилки (A.2.2).

#### 8.4 Проведение анализа

8.4.1 Перемешивают муку при установленной частоте вращения лопастей (6.1) в течение 1 мин. Добавляют воду из бюретки в правый передний угол тестомесилки в течение 25 с, в то время как перо самописца проводит на бланке диаграммы линию записи за 1 мин.

**П р и м е ч а н и е** — Для сокращения времени ожидания бланк диаграммы продвигают вперед во время перемешивания муки.

Добавляют воду в необходимом количестве, при котором возможно получить требуемую консистенцию (9.1), равную 500 ЕФ. Когда тесто образуется, его счищают шпателем со стенок тестомесилки (6.4), добавляя все прилипшие к стенкам частицы к общей массе теста, не останавливая тестомесилки. Если тесто имеет слишком крепкую консистенцию, добавляют немного воды, чтобы получить требуемую максимальную консистенцию (9.1), равную 500 ЕФ. Прекращают замес и очищают тестомесилку.

8.4.2 При необходимости делают дополнительные замесы до тех пор, пока не получат два приемлемых замеса, в которых:

- время добавления воды не превышает 25 с;
- требуемая консистенция теста (9.1) находится в пределах 480—520 ЕФ;
- регистрацию замеса продолжают не менее 12 мин после окончания времени образования теста (9.2), если разжижение началось.

Затем прекращают замес и очищают тестомесилку.

## 9 Обработка результатов анализа

Для облегчения расчетов используют компьютер. Фаринограф может быть модифицирован путем добавления к нему электрического вывода для переноса данных на компьютер. При соответствующем программном обеспечении компьютер анализирует фаринограмму в соответствии с 9.1—9.4, а также записывает фаринограмму и результаты.

#### 9.1 Расчет водопоглощения

По результатам замеса каждого образца муки при требуемой консистенции в пределах 480—520 ЕФ рассчитывают точный объем воды  $V_c$  в кубических сантиметрах, соответствующий требуемой консистенции, равной 500 ЕФ, по следующим формулам:

а) для тестомесилки на 300 г:

$$V_c = V + 0,096(c - 500), \quad (3)$$

б) для тестомесилки на 50 г:

$$V_c = V + 0,016(c - 500), \quad (4)$$

где  $V$  — объем добавленной воды, см<sup>3</sup>;

$c$  — требуемая максимальная консистенция в единицах фаринографа (рисунок 1), полученная по формуле

$$c = \frac{c_1 - c_2}{2}, \quad (5)$$

где  $c_1$  — максимальное значение верхнего контура фаринограммы в единицах фаринографа;

$c_2$  — максимальное значение нижнего контура фаринограммы в единицах фаринографа.

**П р и м е ч а н и е** — В случаях, когда фаринограмма имеет два максимума, используют значение более высокого максимума.

Для вычисления средней величины используют результаты двухкратных определений  $V_c$  при условии, что разница между ними не превышает 2,5 см<sup>3</sup> воды (для тестомесилки на 300 г) или 0,5 см<sup>3</sup> воды (для тестомесилки на 50 г).

Определенное с применением фаринографа водопоглощение, выраженное в кубических сантиметрах на 100 г муки влажностью 14 % (по массе), рассчитывают по формулам:

а) для тестомесилки на 300 г:

$$(\bar{V}_c + m - 300) \cdot \frac{1}{3}; \quad (6)$$

б) для тестомесилки на 50 г:

$$(\bar{V}_c + m - 50) \cdot 2, \quad (7)$$

где  $\bar{V}_c$  — средняя величина двухкратного определения установленного объема воды в кубических сантиметрах, соответствующая требуемой консистенции 500 ЕФ;

$m$  — масса испытуемой навески, полученная по таблице 1, г.

Результат определяют с точностью до  $0,1 \text{ см}^3$  на 100 г муки.

### 9.2 Расчет времени образования теста


Время образования теста — это время от начала добавления воды до точки на кривой непосредственно перед появлением первых признаков снижения консистенции (рисунок 1).

П р и м е ч а н и е — В случаях, когда наблюдается два максимума, для измерения времени образования теста используют значение более высокого максимума.

За результат принимают среднее время образования теста, рассчитанное по двум фаринограммам с округлением до 0,5 мин, при условии, что разница между двумя результатами не превышает 1 мин в случаях, когда время образования теста до 4 мин, или 25 % их средней величины в случаях, когда время образования теста более 4 мин.

### 9.3 Расчет устойчивости теста

Устойчивость теста рассчитывают как разницу времени, с точностью до 0,5 мин, между точкой, где верхняя граница фаринограммы впервые пересекает линию 500 ЕФ, и точкой, где верхняя граница фаринограммы снова пересекает линию 500 ЕФ (рисунок 1). Эта величина характеризует устойчивость муки к замесу.



Если фактическая максимальная консистенция отклоняется от линии на уровне 500 ЕФ (9.1), то для отсчета должна быть использована линия, соответствующая этой консистенции.

### 9.4 Расчет степени разжижения

Степень разжижения теста рассчитывается как разница между значением центра фаринограммы в конце времени образования теста и значением центра фаринограммы через 12 минут после прохождения этой точки (рисунок 1).

За результат принимают среднюю величину степени разжигания, рассчитанную по двум фаринограммам с округлением до ближайших 5 ЕФ при условии, что разница между ними не превышает 20 ЕФ для степени разжигания до 100 ЕФ или 20 % от их средней величины для степени разжигания более 100 ЕФ.

#### 9.5 Другие характеристики

9.5.1 Характеристики фаринограмм, приведенные в 9.1—9.4, рассчитывают строго по записанным фаринограммам (рисунок 1).

9.5.2 В некоторых случаях вычисляют показатель качества. Эта длина в миллиметрах вдоль оси времени между точкой добавления воды и точкой, где значение центра фаринограммы уменьшилось на 30 ЕФ по сравнению со значением центра фаринограммы при требуемой величине консистенции.

#### Приложения

1 Показатель качества может использоваться вместе или вместо устойчивости и степени разжигания. Он сокращает полное время замеса, особенно в случае замеса теста из слабой муки. Существует высокая корреляция показателя качества с устойчивостью и степенью разжигания.

2 В отдельных случаях используется дальнейшая интерпретация записанных фаринограмм, дающая следующие характеристики: время начала замеса теста, время достижения максимума фаринограммы, индекс устойчивости теста к замесу, время окончания записи фаринограммы, снижение фаринограммы за 20 мин замеса, время до разрыва (разрушения) теста и визуальная оценка. Некоторые из этих характеристик определены другим способом и не могут быть сравнимы с характеристиками настоящего стандарта.

### 10 Допустимая погрешность анализа

Результаты межлабораторного испытания точности метода приведены в приложении Б. Величины, полученные в этом межлабораторном испытании, могут быть неприменимы к концентрациям и параметрам, отличным от приведенных в настоящем стандарте.

### 11 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен содержать:

- всю информацию, необходимую для полной идентификации испытуемой пробы;
- метод отбора и подготовки пробы, если он известен;
- используемый метод испытания со ссылкой на настоящий стандарт:
- размер используемой тестомесилки;
- сорт (тип) муки;
- все детали процедуры испытаний, не установленные настоящим стандартом, которые могут повлиять на результаты испытаний;
- полученные результаты испытаний;
- если сходимость была установлена, то полученный результат считают окончательным.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)

**Описание фаринографа**

**ВНИМАНИЕ** — устройства безопасности, установленные изготовителем, должны быть использованы по назначению. Эти устройства останавливают движение тестомесилки, если она не закрыта или ее передняя часть отсоединенна от задней стенки. При использовании приборов более ранних модификаций, не имеющих этих устройств безопасности, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- держите ваши пальцы и другие объекты вне работающей тестомесилки;
- держите галстуки, рукава и т. п. вдали от вращающегося вала фаринографа.


Будьте осторожны, чтобы не повредить шпательем вращающиеся лопасти в начале испытания или во время операции по очистке тестомесилки, присоединенной к фаринографу, при медленно вращающемся моторе.

**A.1 Общее описание**

Фаринограф состоит из двух частей:

- а) собственно фаринографа, состоящего из тестомесилки с водяной рубашкой, бюретки и средств для записи консистенции теста в виде фаринограмм (A.2);
- б) термостата для циркуляции воды (A.3).

Схема устройства фаринографа показана на рисунке A.1.



1 — задняя стенка тестомесилки с рабочими лопастями; 2 — отсоединяемая часть тестомесилки; 3 — кожух мотора и приводного устройства; 4 — шарикоподшипники; 5 — рычаги; 6 — противовес; 7 — измерительная головка; 8 — стрелка; 9 — коромысло-перо; 10 — записывающее устройство; 11 — амортизатор

Рисунок А.1 — Схема фаринографа

**A.2 Устройство фаринографа**

A.2.1 Фаринограф смонтирован на тяжелой чугунной плите-основании, имеющей четыре винта для его установки по горизонтальному уровню, и состоит из:

- а) отсоединяемой части тестомесилки с водяной рубашкой (A.2.2);
- б) электрического мотора, приводящего лопасти тестомесилки в движение (A.2.3);
- в) редуктора и системы рычагов, действующих как динамометр для измерения вращающего момента на приводном валу между редуктором и тестомесилкой (A.2.3);
- г) амортизатора для демпфирования движений динамометра (A.2.3);
- д) шкалы, стрелка на которой приводится в движение динамометром (A.2.3);
- е) записывающего устройства, перо которого приводится в движение динамометром (A.2.4);
- ж) бюретки для измерения объема воды, добавляемой к муке.

A.2.2 Тестомесилка снабжена двумя лопастями и сконструирована для замеса теста из 300 или 50 г муки. Она состоит из двух частей:

- а) полая задняя стенка, через которую циркулирует вода от термостата, и позади нее редуктор, приводящий в движение две лопасти тестомесилки, выступающие вперед через заднюю стенку;
- б) отсоединяемая часть тестомесилки, т. е. две боковые стенки, передняя стенка и дно, выполнены в виде одной полой детали, через которую циркулирует вода от термостата.

Эти две части соединяются с помощью двух болтов и барабанов и могут быть разъединены для очистки.

Более медленная лопасть тестомесилки приводится в движение напрямую от вала редуктора; в фаринографах последних моделей она вращается с частотой  $63 \text{ мин}^{-1}$ .

Более быстрая лопасть с помощью шестеренок вращается с частотой в 1,5 раза большей, чем более медленная.

**П р и м е ч а н и е** — Фаринографы предыдущих моделей выпускались с частотой вращения приводного вала, отличавшейся от стандартизированной в настоящее время величины 63 мин<sup>-1</sup>. Влиянием частоты вращения на результаты определения можно пренебречь, если она находится в диапазоне от 59 до 67 мин<sup>-1</sup>. Если она вне пределов этого диапазона, приблизительно правильную величину водопоглощения можно получить путем замены стандартной консистенции 500 ЕФ на консистенцию  $c$ . Величина  $c$  может быть вычислена из фактической частоты вращения  $n$ , выраженной в оборотах в минуту приводного вала более медленной лопасти, с помощью уравнения

$$c = 500 + 200 \ln \left( \frac{n}{63} \right). \quad (\text{A.1})$$

Если консистенция  $c$  должна быть использована вместо стандартной консистенции, то время образования теста изменяется согласно уравнению

$$t_0 = t - 320 \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{63} \right), \quad (\text{A.2})$$

где  $t_0$  — время образования теста (в минутах), измеренное с применением фаринографа, характеристики которого соответствуют приведенным в разделе 6.1;

$t$  — время образования теста (мин), которое получено по реально записанной фаринограмме.

Отсутствуют достаточные данные, чтобы провести подобную коррекцию для степени разжигания.

Тестомесилка должна быть закрыта крышкой, которая в последних фаринографах состоит из двух частей:

а) нижнюю часть крышки следует открывать только для засыпания в тестомесилку муки. Когда она открыта, система безопасности отключает прибор. Эта часть имеет прорези для того, чтобы можно было соскрабать тесто с боковых стенок емкости с помощью шпателя. Вода должна добавляться через переднюю часть прорези в правом углу тестомесилки;

б) верхняя часть крышки помещается над нижней, чтобы закрыть её прорези. Её открывают только для добавления воды и для соскрабления теста шпателем.

В более старых моделях фаринографа тестомесилка закрывается плоской пластиковой пластиной, которая кладется сверху. Она снимается для добавления воды и соскрабления теста.

**A.2.3** Двигатель с редуктором и редуктор динамометра помещены вместе в один кожух. Из передней и задней частей кожуха выступают валы, поддерживаемые шарикоподшипниками. Кожух может вращаться на этих валах.

Вал в передней части двигателя приводит в движение лопасти тестомесилки. Сопротивление, которое оказывает тесто замесу, создает вращательный момент на этом валу, который, если он не сбалансирован, может вызывать вращение кожуха двигателя.

Кожух двигателя имеет рычаг, один конец которого соединен системой рычагов со стрелкой шкалы и с первом записывающего устройства. В результате, если врачающие моменты уравновешиваются друг друга, отклонения стрелки на шкале и пера записывающего устройства оказываются пропорциональны врачающему моменту на приводном валу, т. е. сопротивлению теста замесу.

Оператор должен выбрать правильный врачающий момент на единицу отклонения (6.1):

- соответствующий эффективный противовес в измерительной головке; это делают с помощью ручки, которая может поднять противовес и уравновесить систему;

- соответствующую эффективную длину передней части нижнего рычага; это делают путем изменения положения нижнего рычага и коромысла на кожухе двигателя.

В приборах последних модификаций используются обе возможности регулирования. В ранее выпускавшихся модификациях прибора есть только последняя возможность.

Движение кожуха двигателя, системы рычагов, стрелки и пера записывающего устройства стабилизируются поршнем, погруженным в масло, поршень соединен с правым концом коромысла кожуха двигателя. Степень стабилизации может регулироваться, что приводит к изменению ширины фаринограммы.

**A.2.4** Диаграммная бумага для записывающего устройства поставляется в виде рулонов. Она перемещается мотором часового типа со скоростью 1,00 см/мин. Вдоль её длины нанесена шкала в минутах. Поперек её ширины имеется круговая шкала (радиус 200 мм) в условных единицах фаринографа от 0 до 1000 ЕФ.

### A.3 Термостат

Термостат состоит из бака с водой и содержит следующие части:

а) электрический нагревательный элемент;

б) терморегулятор для регулирования нагревательного элемента с целью поддержания температуры в стенах тестомесилки (30±0,2) °С. При неблагоприятных условиях может быть необходима более высокая температура, она регулируется с той же точностью;

в) термометр;

г) насос, приводимый в движение двигателем, и тестомесилка. Насос соединен с водяной рубашкой месильной емкости с помощью гибких трубок. Он должен иметь достаточную производительность, чтобы поддерживать температуру стенок тестомесилки (30±0,2) °С. Для 300-граммовой тестомесилки поток воды через водяную рубашку должен быть не менее 2,5 дм<sup>3</sup>/мин (желательно 5 дм<sup>3</sup>/мин или больше), а для 50-граммовой месилки не менее 1 дм<sup>3</sup>/мин. За исключением некоторых ранних моделей фаринографа, амортизатор в которых может быть присоединен к насосу. Регулирование температуры амортизатора не обязательно, если вязкость масла в нем мало зависит от температуры;

д) один или два змеевика из металлических трубок.

Последние термостаты, поставляемые производителем фаринографа, имеют два змеевика. Один из них служит для охлаждения емкости термостата потоком водопроводной воды. Через другой может прокачиваться дистиллированная вода (5.1) в бюретку для регулирования ее температуры (8.2.3). Если присутствует только один змеевик, его следует использовать для охлаждения емкости термостата (за исключением особых условий). Если нет необходимости в охлаждении емкости водопроводной водой, дистиллированная вода может прокачиваться через единственный змеевик для поддержания ее температуры.

#### A.4 Калибровка фаринографа

На воспроизводимость определений, выполняемых с применением фаринографа, влияет калибровка фаринографа и тестомесилок.

Динамометр, система рычагов и шкала фаринографа могут быть отрегулированы для получения правильных результатов. Бюретку также калибруют. Однако нет метода абсолютной регулировки тестомесилки. Каждая тестомесилка (или прибор) должна быть сопоставима с другой тестомесилкой (или прибором) при использовании муки в пределах определенного диапазона качества.

Можно иметь тестомесилку, отрегулированную производителем по его стандартам. При использовании старых или сильно изношённых приборов это невозможно. Результаты, полученные при использовании такой тестомесилки, будут изменяться по мере ее большего износа. Для поддержания хорошей согласованности между приборами необходимы частые проверки.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

#### Результаты межлабораторных испытаний

Межлабораторные испытания были проведены в 1989—1990 годах департаментом зерна, пищевых продуктов и хлебопекарных технологий (IGMB) в Вегенингене, Нидерландах TNO Питания и пищевых исследований. Результаты воспроизводимости фаринографических измерений приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Допустимые погрешности фаринографических измерений

Измеряемые параметры	Сходимость	Воспроизводимость
Водопоглощение	0,52 %*	1,60 %*
Время развития теста до 4 мин более 4 мин	16 % от среднего значения Отсутствуют надежные данные	48 % от среднего значения Отсутствуют надежные данные

\* В кубических сантиметрах воды на 100 г муки.

Ключевые слова: мука пшеничная, пищевые продукты, тесто, испытания, испытания физических свойств, водопоглощение, реологические свойства, фаринограф, фаринограмма