



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
59115.8—
2021

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Расчет по выбору основных размеров

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежалея» (АО «НИКИЭТ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2021 г. № 1172-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателя

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	2
3.1 Термины и определения	2
3.2 Обозначения	2
4 Общие положения	3
4.1 Основные принципы	3
4.2 Номинальные допускаемые напряжения	3
4.3 Суммарная прибавка к расчетной толщине стенки	5
5 Определение толщин стенок компонентов оборудования и трубопроводов	6
5.1 Цилиндрические, конические обечайки сосудов и выпуклые днища, работающие под давлением	6
5.2 Цилиндрические коллекторы, штуцеры, трубы и отводы	8
5.3 Круглые плоские днища и крышки	11
6 Коэффициенты снижения прочности и укрепление отверстий	13
6.1 Снижение прочности одиночным отверстием	13
6.2 Снижение прочности при ослаблении рядом отверстий	19
6.3 Коэффициент снижения прочности сварных соединений	24
6.4 Расчетный коэффициент снижения прочности	26
7 Фланцы, нажимные кольца и крепежные детали	26
Приложение А (справочное) Выбор основных размеров методами поверочного расчета и расчетом по предельной нагрузке	27
Приложение Б (справочное) Рекомендации по определению технологической прибавки к толщине стенки отвода	29
Приложение В (справочное) Методика расчета по выбору основных размеров фланцев, нажимных колец и крепежных деталей	30
Библиография	41

Введение

Настоящий стандарт взаимосвязан с другими стандартами, входящими в комплекс стандартов, регламентирующих обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

Поправка к ГОСТ Р 59115.8—2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Расчет по выбору основных размеров

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.1.20. Таблица 6.1. Графа «В цилиндрических обечайках» для наименования параметра «Отношение толщины стенки обечайки или днища к диаметру»	$\leq 1,0$	$\leq 0,1$

(ИУС № 8 2025 г.)

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Расчет по выбору основных размеров

Rules for strength assessment of equipment and pipelines of nuclear power installations. Basic sizes determination

Дата введения — 2022—01—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок, проектируемые и конструированные в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии [1].

1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к расчету по выбору основных размеров оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при конструировании (проектировании).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 59115.1 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Термины и определения

ГОСТ Р 59115.2 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Модуль упругости, температурный коэффициент линейного расширения, коэффициент Пуассона, модуль сдвига

ГОСТ Р 59115.3—2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Кратковременные механические свойства конструкционных материалов

ГОСТ Р 59115.4—2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Длительные механические свойства конструкционных материалов

ГОСТ Р 59115.7 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Прибавки к толщине стенки на сплошную коррозию

ГОСТ Р 59115.9—2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Поверочный расчет на прочность

ГОСТ Р 59115.16—2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Расчет на прочность разъемных соединений

ГОСТ Р 59115.17—2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Расчет на прочность перфорированных плит

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 59115.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **отвод; (колено)**: Компонент трубопровода, в котором изменяется направление потока рабочей среды без разделения потока на несколько потоков или слияния нескольких потоков.

3.1.2 **средняя температура по сечению $\langle T \rangle$** : Температура стенки компонента оборудования или трубопровода, равная максимальному среднеарифметическому значению температур на его наружной и внутренней поверхностях в одном сечении в рассматриваемом режиме нагружения нормальных условий эксплуатации.

Примечания

1 Для частей корпусов реакторов среднюю температуру по сечению определяют с учетом внутреннего тепловыделения как среднеинтегральное значение распределения температур по толщине стенки корпуса.

2 Для шпилек и болтов среднюю температуру по сечению определяют как среднеинтегральное значение распределения температур.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие условные обозначения:

D_a	— номинальный наружный диаметр цилиндрической части корпуса, днища или трубопровода, мм;
D	— номинальный внутренний диаметр цилиндрической части корпуса, крышки, днища или трубопровода, мм;
D_m	— средний диаметр цилиндрической части корпуса, крышки, днища, трубопровода или прокладки (при расчете разъемного соединения), мм;
D_R	— расчетный диаметр круглого плоского днища или крышки, мм;
R	— внутренний радиус выпуклого днища, мм;
R_s	— радиус оси отвода, мм;
s	— номинальная толщина стенки, мм;
s_R	— расчетная толщина стенки, мм;
s_f	— фактическая толщина стенки, мм;
c	— суммарная прибавка к толщине стенки, мм;
c_{11}	— прибавка к толщине стенки, равная отрицательному допуску, мм;
c_{12}	— прибавка к толщине стенки, компенсирующая возможное утонение стенки полуфабриката при изготовлении, мм;
c_2	— прибавка к толщине стенки, учитывающая утонение стенки вследствие коррозии за срок службы компонента, мм;
B_k	— расстояние от точки пересечения оси отверстия или штуцера с осью обечайки до условной точки пересечения оси отверстия с внутренней образующей обечайки, мм;
H	— номинальная высота выпуклой части днища до внутренней поверхности, мм;
H_m	— высота выпуклой части днища до срединной поверхности, мм;
φ	— расчетный коэффициент снижения прочности;
φ_c	— коэффициент снижения прочности обечаек или днищ с укрепленным отверстием;
φ_d	— коэффициент снижения прочности обечаек или днищ с неукрепленным отверстием;
φ_w	— коэффициент снижения прочности сварного шва;
p	— давление, МПа;
$\langle T \rangle$	— средняя температура по сечению, К (°C);

T_t	— температура, при достижении которой необходимо учитывать характеристики длительной прочности, пластичности и ползучести, К (°С);
R_m^T	— минимальное значение временного сопротивления (предел прочности) при температуре T , МПа;
$R_{p0,2}^T$	— минимальное значение предела текучести при температуре T , МПа;
R_{mt}^T	— минимальное значение предела длительной прочности за время t при температуре T , МПа;
$[\sigma]$	— номинальное допускаемое напряжение, МПа;
$[\sigma]_w$	— номинальное допускаемое напряжение для болтов и шпилек, МПа;
$[\sigma]_c$	— номинальное допускаемое напряжение для корпусов страховочных и защитных оболочек, МПа;
$n_{0,2}$	— коэффициент запаса прочности по пределу текучести;
n_m	— коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению;
n_{mt}	— коэффициент запаса прочности по пределу длительной прочности.

4 Общие положения

4.1 Основные принципы

4.1.1 При выполнении расчета по выбору основных размеров оборудования и трубопроводов необходимо учитывать действующее на компоненты в режимах нормальных условий эксплуатации (НУЭ) давление, а для болтов и шпилек — усилие затяга. При расчете компонентов разъемных соединений необходимо учитывать давление испытаний.

В случаях, когда компонент одновременно нагружен внутренним и внешним давлением, в расчете следует использовать значение избыточного давления — разность внутреннего и внешнего давлений.

Для рассчитываемых компонентов должны быть предусмотрены меры по защите от эрозионно-коррозионного износа в соответствии с требованиями [1].

4.1.2 В основу формул, используемых при расчете по выбору основных размеров, положен метод предельных нагрузок, соответствующих следующим предельным состояниям: вязкое разрушение, охват пластической деформацией всего сечения компонента оборудования или трубопровода (далее — компонента) и достижение предельной деформации.

4.1.3 Определение расчетной толщины стенки компонента следует проводить на действие расчетного давления при расчетной температуре.

В случаях, когда при эксплуатации компонента имеет место два и более режима нагружения НУЭ, включая переходные, отличающиеся по давлению, температуре $<T>$ и (или) длительности, допускается расчетом по выбору основных размеров определить расчетную толщину стенки как максимальное значение среди всех сочетаний давления и температуры во всех рассмотренных режимах, включая переходные.

4.1.4 При определении расчетной толщины стенки компонента толщину антикоррозионного наплавленного или плакирующего защитного слоя не учитывают.

4.1.5 Расчет по выбору основных размеров перфорированных плит рекомендуется проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.17—2021 (раздел 5).

4.1.6 Для компонентов, для которых в разделах 5 и 6 не приведены расчетные формулы, или если нарушаются пределы применимости приведенных формул, выбор основных размеров допускается проводить методами поверочного расчета или, при температурах, не превышающих T_t , расчетом по предельной нагрузке. Рекомендуемая методика выбора толщин стенок компонентов приведена в приложении А.

4.1.7 Допускается применение методов, изложенных в настоящем стандарте, для обоснования основных размеров компонентов оборудования и трубопроводов после изготовления.

4.1.8 Окончательную проверку компонентов на прочность и устойчивость и корректировку, при необходимости, определенных по настоящему стандарту толщин стенок компонентов выполняют при поверочном расчете, проводимом в соответствии с ГОСТ Р 59115.9.

4.2 Номинальные допускаемые напряжения

4.2.1 Номинальные допускаемые напряжения для компонентов следует определять по значениям механических характеристик конструкционных материалов при температуре $<T>$.

4.2.2 Номинальные допускаемые напряжения вычисляют по значениям кратковременных и длительных механических характеристик конструкционных материалов, определяемым согласно требованиям ГОСТ Р 59115.3—2021 (раздел 4) и ГОСТ Р 59115.4—2021 (раздел 4).

Расчетные значения механических характеристик конструкционных материалов компонентов, находящихся в контакте с натрием реакторной чистоты, определяют согласно ГОСТ Р 59115.4.

4.2.3 Повышение пределов прочности и текучести, а также пределов длительной прочности материалов под действием облучения в расчете не учитывают.

4.2.4 Если температура $\langle T \rangle$ компонента в рассматриваемом режиме нагружения не превышает T_t , то расчет по выбору основных размеров следует проводить без учета характеристик длительной прочности материала.

Температуру T_t следует принимать согласно ГОСТ Р 59115.4.

4.2.5 Номинальное допускаемое напряжение $[\sigma]$ для компонентов оборудования и трубопроводов, за исключением болтов и шпилек, с температурой $\langle T \rangle$, не превышающей T_t , рассчитывают по формуле

$$[\sigma] = \min \left(\frac{R_{p0,2}^{(T)}}{n_{0,2}}; \frac{R_m^{(T)}}{n_m} \right), \quad (4.1)$$

где $n_{0,2} = 1,5$;

$n_m = 2,6$.

Допускается для компонентов, нагруженных наружным давлением, превышающим внутреннее, принимать $n_{0,2} = 2$.

Номинальное допускаемое напряжение для компонентов конструкции, за исключением болтов и шпилек, с температурой $\langle T \rangle$ выше T_t , следует рассчитывать по формуле

$$[\sigma] = \min \left(\frac{R_{p0,2}^{(T)}}{n_{0,2}}; \frac{R_m^{(T)}}{n_m}; \frac{R_{mt}^{(T)}}{n_{mt}} \right), \quad (4.2)$$

где $n_{0,2} = 1,5$;

$n_m = 2,6$;

$n_{mt} = 1,5$.

4.2.6 Номинальное допускаемое напряжение для болтов и шпилек от давления и усилия затяга следует рассчитывать по формуле

$$[\sigma]_w = \frac{R_{p0,2}^{(T)}}{n_{0,2}}, \quad (4.3)$$

где $n_{0,2} = 2$.

Дополнительно для болтов и шпилек, температура $\langle T \rangle$ которых выше T_t , устанавливается номинальное допускаемое напряжение от давления, которое следует рассчитывать по формуле

$$[\sigma]_{wt} = \frac{R_{mt}^{(T)}}{n_{mt}}, \quad (4.4)$$

где $n_{mt} = 3$.

4.2.7 Для корпусов страховочных и защитных оболочек номинальное допускаемое напряжение рассчитывают по формуле

$$[\sigma]_c = \min \left(\frac{R_{p0,2}^{(T)}}{n_{0,2}}; \frac{R_m^{(T)}}{n_m} \right), \quad (4.5)$$

где $n_{0,2} = 1,07$;

$n_m = 1,85$.

4.2.8 Для расчетного режима НУЭ, проходящего полностью или частично при температуре $\langle T \rangle$ выше T_t , при определении значения $R_{mt}^{(T)}$ время t должно быть равно суммарной длительности нагружения компонента при температуре выше T_t в рассматриваемом режиме в течение срока службы.

4.2.9 При температурах, превышающих T_t , в тех случаях, когда при эксплуатации компонента имеет место два или более режима нагружения НУЭ, отличающихся по температуре $\langle T \rangle$ и (или) давлению, основные размеры должны удовлетворять следующему условию прочности по накопленному длительному статическому повреждению

$$\sum_i \frac{t_i}{[t]_i} \leq 1, \quad (4.6)$$

где t_i — продолжительность работы компонента на i -м режиме нагружения;

$[t]_i$ — допускаемое время нагружения, определяемое по кривым или таблицам минимальных значений предела длительной прочности и соответствующее значению $R_{mt}^{(T)}$, вычисленному по формуле

$$R_{mt}^{(T)} = n_{mt} \sigma_i, \quad (4.7)$$

где σ_i — значение напряжения в i -м режиме нагружения при выбранных размерах компонента.

4.2.10 Компоненты оборудования и трубопроводов, за исключением болтов и шпилек, с температурой $\langle T \rangle$, превышающей T_t для которых задано ограничение деформации ползучести, следует дополнительно рассчитывать по пределу ползучести $R_{ct}^{(T)}$. В этом случае принимают $[\sigma] = R_{ct}^{(T)}$. Значения пределов ползучести определяют по ГОСТ Р 59115.4. При отсутствии этих данных допускается определение значений пределов ползучести по изохронным кривым, приведенным в ГОСТ Р 59115.4.

4.3 Суммарная прибавка к расчетной толщине стенки

4.3.1 Суммарную прибавку к расчетной толщине стенки компонента оборудования и трубопроводов следует определять по формуле

$$c = c_1 + c_2, \quad (4.8)$$

где $c_1 = c_{11} + c_{12}$.

Прибавку c_{11} следует определять по конструкторской документации и принимать равной отрицательному допуску на толщину стенки.

Прибавка c_{12} является технологической, предназначенной для компенсации возможного утонения полуфабриката при изготовлении. Значение этой прибавки устанавливается конструкторской организацией по согласованию с организацией-изготовителем и должно указываться в рабочей документации. Значение прибавки c_{12} при расчете трубопроводных отводов допускается определять по приложению Б.

Прибавка c_2 учитывает коррозионное влияние рабочих сред на материал компонента в условиях эксплуатации. Значение прибавки c_2 следует устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 59115.7.

При двустороннем контакте стенки компонента с коррозионной средой значение прибавки c_2 следует принимать равным сумме значений прибавок для каждой из сторон.

4.3.2 При выполнении расчета после изготовления следует использовать фактическую толщину стенки ($s_f - c_2$).

Толщину стенки ($s_f - c_2$) для цилиндрических и конических компонентов принимают равной среднему значению четырех измерений толщины стенки по концам двух взаимно перпендикулярных диаметров в одном сечении при числе проверяемых сечений не менее одного на каждые 2 м длины. Для круглых плоских днищ и крышек измерения проводят в центре и в четырех точках по окружности в двух взаимно перпендикулярных направлениях и среднее значение принимают равным ($s_f - c_2$).

Для эллиптических, торосферических и полусферических днищ и крышек измерения проводят в центре и в четырех точках по концам наибольших двух взаимно перпендикулярных диаметров и среднее значение принимают равным s_f .

Если компонент имеет местное утонение, возникающее при изготовлении (штамповка днищ, гибка труб и др.) или вследствие коррозии, то значение фактической толщины стенки устанавливают в зависимости от расположения и размеров утоненного участка.

5 Определение толщин стенок компонентов оборудования и трубопроводов

5.1 Цилиндрические, конические обечайки сосудов и выпуклые днища, работающие под давлением

5.1.1 Расчетную толщину стенки следует определять по формуле

$$s_R = \frac{p D m_3}{(m_1 \varphi[\sigma] - p) m_2}. \quad (5.1)$$

Значения коэффициентов m_1 , m_2 , m_3 и пределы применимости формул приведены в таблице 5.1. Обозначения геометрических размеров обечаек приведены на рисунках 5.1—5.4 (на рисунке 5.2 приведен один из вариантов исполнения конической обечайки с отверстием).

5.1.2 Принимаемая номинальная толщина стенки должна удовлетворять условию $s \geq s_R + c$.

5.1.3 Допускаемое давление при проектировании и после изготовления сосудов следует определять по формулам:

- при проектировании

$$[p] = \frac{(s - c) m_1 m_2 \varphi[\sigma]}{D m_3 + (s - c) m_2}; \quad (5.2)$$

- после изготовления

$$[p] = \frac{(s_f - c_2) m_1 m_2 \varphi[\sigma]}{D m_3 + (s_f - c_2) m_2}. \quad (5.3)$$

Т а б л и ц а 5.1 — Значения коэффициентов m_1 , m_2 , m_3 и пределы применимости формул

Величина	Цилиндрическая обечайка (рисунок 5.1)	Коническая обечайка (рисунок 5.2)	Эллиптическое или торосферическое днище (рисунок 5.3)	Полусферическое днище (рисунок 5.4)
m_1	2	2	4	4
m_2	1	$\cos \alpha$	1	1
m_3	1	1	$\frac{D}{2H}$	1
Пределы применимости	$\frac{s - c}{D} \leq 0,3$	$0,002 \leq \frac{s - c}{D} \leq 0,1$ при $\alpha \leq 45^\circ$; $0,002 \leq \frac{s - c}{D} < 0,01$ при $45^\circ < \alpha \leq 60^\circ$; $\frac{D_0}{D} \leq \left[1 - 2 \sqrt{\left(1 + \frac{s - c}{D} \right) \frac{s - c}{D}} \times \frac{\sin \alpha}{\sqrt{\cos \alpha}} \right]$	$0,002 \leq \frac{s - c}{D} \leq 0,1$ при $0,2 \leq \frac{H}{D} \leq 0,5$; $0,002 \leq \frac{s - c}{D} \leq 0,01$ при $0,15 \leq \frac{H}{D} \leq 0,5$	$0,002 \leq \frac{s - c}{D} \leq 0,1$




Рисунок 5.1 — Цилиндрическая обечайка




Рисунок 5.2 — Коническая обечайка




Рисунок 5.3 — Эллиптическое или торосферическое днище




Рисунок 5.4 — Полусферическое днище

5.2 Цилиндрические коллекторы, штуцеры, трубы и отводы

5.2.1 Расчетную толщину стенки цилиндрического коллектора, штуцера и трубы следует определять по формуле

$$s_R = \frac{pD_a}{2\varphi[\sigma] + p}. \quad (5.4)$$

Формула (5.4) применима при условии $\frac{s - c}{D_a} \leq 0,25$.

5.2.2 Принимаемая номинальная толщина стенки цилиндрического коллектора, штуцера и трубы должна удовлетворять условию $s \geq s_R + c$.

5.2.3 Для отводов, работающих под внутренним давлением, с соотношением $\frac{R_s}{D_a} \geq 1$ (см. рисунок 5.5, сечение А—А), расчетную толщину стенки следует определять по формулам:
- для внешней стороны отвода

$$s_{R1} = \frac{pD_a Y_1 K_1}{2\varphi[\sigma] + p}; \quad (5.5)$$

- для внутренней стороны отвода

$$s_{R2} = \frac{pD_a Y_2 K_2}{2\varphi[\sigma] + p}; \quad (5.6)$$

- для нейтральной (средней) части отвода (в сечении А—А на рисунке 5.5, в пределах $\pm 15^\circ$ от горизонтальной оси, определяющей нейтральную линию сечения)

$$s_{R3} = \frac{pD_a Y_3 K_3}{2\varphi[\sigma] + p}, \quad (5.7)$$

где K_1, K_2, K_3 — торовые коэффициенты;

Y_1, Y_2, Y_3 — коэффициенты формы.

Торовые коэффициенты K_1, K_2, K_3 следует вычислять по формулам:

$$K_1 = \frac{4R_s + D_a}{4R_s + 2D_a}, \quad (5.8)$$

$$K_2 = \frac{4R_s - D_a}{4R_s - 2D_a}, \quad (5.9)$$

$$K_3 = 1. \quad (5.10)$$




Рисунок 5.5 — Отвод

Коэффициенты формы Y_1, Y_2, Y_3 следует вычислять по формулам:

а) для отводов, температура стенки которых не превышает 350°C — для углеродистых и легированных кремнемарганцовистых сталей, 400°C — для легированных хромомолибденванадиевых сталей, 450°C — для сталей аустенитного класса:

$$Y_1 = 0,12 \left(1 + \sqrt{1 + 0,4 \frac{a}{b} q} \right), \quad (5.11)$$

$$Y_2 = Y_1, \quad (5.12)$$

$$Y_3 = 0,12 \left(1 + \sqrt{1 + 0,4 \frac{a}{b}} \right); \quad (5.13)$$

б) для отводов из тех же сталей, температура стенки которых равна или превышает 400 °С, 450 °С и 525 °С соответственно:

$$Y_1 = 0,4 \left(1 + \sqrt{1 + 0,015 \frac{a}{b} q} \right), \quad (5.14)$$

$$Y_2 = Y_1, \quad (5.15)$$

$$Y_3 = 0,4 \left(1 + \sqrt{1 + 0,015 \frac{a}{b}} \right), \quad (5.16)$$

где a — относительная овальность поперечного сечения отвода в процентах;

$$b = \frac{p}{2[\sigma] + p} \quad \text{— коэффициент;}$$

$$q = 2b \frac{R_s}{D_a} + 0,5 \quad \text{— коэффициент.}$$

Если вычисленное значение q превышает единицу, то q следует принимать равным единице.

Значения коэффициентов формы Y_1 , Y_2 , Y_3 для отводов, температура стенки которых находится между указанными выше граничными значениями, следует определять линейным интерполированием по температуре между значениями Y_1 , Y_2 , Y_3 , соответствующими граничным значениям температуры.

В случае, когда полученные значения Y_1 , Y_2 , Y_3 меньше единицы, их следует принимать равными единице.

При $b < 0,03$ значения Y_1 , Y_2 , Y_3 следует принимать равными значениям, полученным при $b = 0,03$.

Значение овальности следует принимать по данным конструкторской документации либо техническим условиям на полуфабрикат. Допускается вычислять значение овальности по формуле

$$a = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D_{\max} + D_{\min}} \cdot 200 \%, \quad (5.17)$$

где $D_{\max}$, $D_{\min}$ — максимальный и минимальный наружные диаметры поперечного сечения отвода соответственно.

5.2.4 Значения суммарной прибавки к толщине стенки отвода c_{R1} , c_{R2} , c_{R3} определяют для внешней, внутренней сторон и для нейтральной части отвода соответственно. Рекомендации по определению технологической прибавки к толщине стенки отводов приведены в приложении Б.

5.2.5 Принимаемая номинальная толщина стенки отвода должна удовлетворять условию

$$s \geq \max\{(s_{R1} + c_{R1}); (s_{R2} + c_{R2}); (s_{R3} + c_{R3})\}. \quad (5.18)$$

5.2.6 Значение $(s_{Ri} + c_{Ri})$ ($i = 1, 2, 3$), по которому определена согласно 5.2.5 номинальная толщина стенки, допускается округлять в меньшую сторону, но не более чем на 3 % от значения номинальной толщины стенки.

5.2.7 На торцах прямых участков бесшовных труб, растачиваемых под стыковую сварку, допускается утонение стенки на 10 % расчетной толщины вследствие расточки при условии, что суммарная длина расточенного участка стыкуемых стенок не превысит меньшего значения из $5s_R$ и $0,5D_a$.

5.2.8 Допускаемое давление для цилиндрического коллектора, штуцера, трубы и отвода следует определять по формулам:

- при проектировании

$$[p] = \frac{2(s - c)\varphi[\sigma]}{KD_a - (s - c)}, \quad (5.19)$$

- после изготовления

$$[p] = \frac{2(s_f - c_2)\varphi[\sigma]}{KD_a - (s_f - c_2)}. \quad (5.20)$$

Коэффициент K следует принимать по следующим правилам:

- для цилиндрического коллектора, штуцера и трубы $K = 1$;
- для отвода при проектировании следует провести расчеты при $K = K_i Y_i$, $c = c_{Ri}$ ($i = 1, 2, 3$). Торевые коэффициенты K_i и коэффициенты формы Y_i определяют согласно 5.2.3, значения суммарной прибавки — согласно 5.2.4. Допускаемое давление следует принимать наименьшим из трех значений;
- для отвода после изготовления следует провести расчеты при $K = K_1 Y_1$ для s_f определенной по внешней стороне отвода, $K = K_2 Y_2$ для s_f определенной по внутренней стороне отвода, и $K = K_3 Y_3$ для меньшего из значений s_f определенных по нейтральной (средней) части отвода. Торевые коэффициенты K_i и коэффициенты формы Y_i определяют согласно 5.2.3. Допускаемое давление следует принимать наименьшим из трех значений. Допускается принимать $K = \max \{K_1 Y_1; K_2 Y_2; K_3 Y_3\}$ для наименьшего значения s_f .

5.3 Круглые плоские днища и крышки

5.3.1 Расчетную толщину круглых плоских днищ и крышек s_{1R} , нагруженных давлением, схемы соединения которых с обечайкой представлены в таблице 5.2, следует определять по формуле

$$s_{1R} = K_4 D_R \sqrt{\frac{p}{\varphi[\sigma]}}. \quad (5.21)$$

Формула (5.21) применима при условии $\frac{s_1 - c}{D_R} \leq 0,2$.

5.3.2 Номинальная толщина круглых плоских днищ и крышек, нагруженных давлением, должна удовлетворять условию $s_1 \geq s_{1R} + c$.

5.3.3 Во всех случаях присоединения плоского круглого днища к обечайке толщина днища должна быть равна или больше толщины обечайки, рассчитанной в соответствии с 5.1.

Значение коэффициента K_4 в формуле (5.21) определяют в зависимости от конструкции днищ и крышек по формуле

$$K_4 = K_0 x, \quad (5.22)$$

где коэффициент K_0 принимают в соответствии с таблицей 5.2.

Коэффициент x , учитывающий жесткость соединения плоского днища (типы конструкции 1—3 по таблице 5.2) с цилиндрической обечайкой, следует определять по формуле

$$x = 0,5 + \sqrt{0,25 - \frac{0,2}{K_0} \frac{s}{D_R} \sqrt{\frac{\varphi[\sigma]}{p}}}, \quad (5.23)$$

где s — номинальная толщина стенки цилиндрической обечайки.

Если при расчете значение $x < 0,8$, то следует принимать $x = 0,8$. При отрицательном значении подкоренного выражения в формуле (5.23) следует принять $x = 0,8$.

Для крышек (типы конструкции 4 и 5 по таблице 5.2) следует принимать $x = 1,0$.

Указанный в таблице 5.2 радиус закругления r следует принимать в соответствии с конструкторской документацией.

5.3.4 Номинальная толщина круглой плоской крышки или днища с учетом выточки s_2 должна удовлетворять условиям:

- для типов конструкции 3 и 5 по таблице 5.2

$$s_2 \geq 0,35D \sqrt{\frac{p}{[\sigma]}} + c; \quad (5.24)$$

- для типа конструкции 4 по таблице 5.2

$$s_2 \geq 0,75s_1. \quad (5.25)$$

5.3.5 Допускаемое давление для круглых днищ и крышек, работающих под внутренним и наружным давлением, следует определять по формулам:

- при проектировании

$$[p] = \left(\frac{s_1 - c}{K_4 D_R} \right)^2 \varphi[\sigma]; \quad (5.26)$$

- после изготовления


$$[p] = \left(\frac{s_{1f} - c_2}{K_4 D_R} \right)^2 \varphi[\sigma], \quad (5.27)$$

где s_{1f} — фактическая толщина стенки плоской крышки или днища.

Таблица 5.2 — Значения расчетного диаметра D_R и коэффициента K_0 в зависимости от схемы соединения крышки (днища) с обечайкой

Тип конструкции	Схема соединения	Расчетный диаметр	K_0
1		$D_R = D$	0,53
2		$D_R = D - r$	0,44 при $l \geq \sqrt{(D+s)s}$ 0,47 при $l < \sqrt{(D+s)s}$
3		$D_R = D$	0,47
4		$D_R = D_4$	0,6

Окончание таблицы 5.2

Тип конструкции	Схема соединения	Расчетный диаметр	K_0
5		$D_R = D_2$	0,45

6 Коэффициенты снижения прочности и укрепление отверстий

6.1 Снижение прочности одиночным отверстием

6.1.1 Одиночным отверстием следует считать отверстие, кромка которого удалена от кромки ближайшего отверстия по срединной поверхности оболочки или крышки на расстояние более чем $2\sqrt{D_m(s-c)}$, где D_m определяют как:

- а) $D_m = D + s$, если номинальным является внутренний диаметр;
- б) $D_m = D_a - s$, если номинальным является наружный диаметр;
- в) $D_m = 2B_k + s$ для конических оболочек, где B_k — размер, показанный на рисунке 5.2.

6.1.2 Неукрепленным отверстием следует считать отверстие, не имеющее ни одного из следующих укреплений:

- штуцера с расчетной толщиной стенки, превышающей необходимую по расчету на давление;
- приварной накладки;
- местного утолщения обечайки вокруг отверстия;
- отбортованного воротника (высаженной горловины).

Отверстия, в которых развальцовываются трубы, также следует считать неукрепленными.

6.1.3 Коэффициент снижения прочности φ_d цилиндрических, конических и сферических оболочек, ослабленных неукрепленным одиночным отверстием, следует определять по формуле

$$\varphi_d = \frac{2}{\frac{d}{\sqrt{D_m(s-c)}} + 1,75} \quad (6.1)$$

Если вычисленное значение φ_d превышает единицу, то следует принимать $\varphi_d = 1$.

Для плоских днищ и крышек при $d \leq 0,5D_R$ значение φ_d следует определять по формуле

$$\varphi_d = \frac{1}{1 + \frac{d}{D_R} + \left(\frac{d}{D_R}\right)^2} \quad (6.2)$$

Диаметр отверстий d в расчетах следует принимать:

а) для круглых отверстий под развальцовку труб, под приварку штуцеров к поверхности компонента и для отверстий, закрываемых крышкой, — равным диаметру отверстий в компонентах;

б) для некруглых отверстий с отношением размеров по осям симметрии не более 2:1 — равным наибольшему размеру в свету в продольном направлении обечайки для отверстий в цилиндрических и конических обечайках и равным наибольшему размеру в свету в каждом направлении для сферических обечаек и выпуклых днищ. Допускается принимать d равным значению расчетного диаметра d_R , определенному согласно 6.1.20 и 6.1.21;

в) для круглых отверстий с пропущенным штуцером, соединенным с обечайкой сварным швом с полным проплавлением стенки обечайки, — равным внутреннему диаметру штуцера;

г) для отверстий с разными диаметрами по толщине стенки — равным условному диаметру, определенному по формуле

$$d = \frac{d_1 s_1 + d_2 s_2 + \dots + d_n s_n}{s}, \quad (6.3)$$

где n — количество ступеней;

$d_1, d_2, d_3, s_1, s_2, s_3$ — размеры, показанные на рисунке 6.1.

д) для тройников с отбортованным воротником (высаженной горловиной) — равным условному диаметру, определенному по формуле

$$d = d_1 + 0,5r, \quad (6.4)$$

где d_1, r — размеры, показанные на рисунке 6.2.

Значение диаметра D_R следует принимать в зависимости от конструкции днищ и крышек в соответствии с таблицей 5.2.




Рисунок 6.1 — Схема определения условного диаметра отверстия (для ступенчатого отверстия при наличии трех ступеней)




Рисунок 6.2 — Схема определения условного диаметра отверстия в тройнике с отбортованным воротником

6.1.4 Наибольший допускаемый диаметр d_0 неукрепленного одиночного отверстия в цилиндрических и конических обечайках и выпуклых днищах следует определять по формуле

$$d_0 = \left(\frac{2}{\varphi_0} - 1,75 \right) \sqrt{D_m(s-c)}, \quad (6.5)$$

где $\varphi_0 = \frac{1}{m_1 m_2} \cdot \frac{p(Dm_3 + (s-c)m_2)}{(s-c)[\sigma]}$.

Значения коэффициентов m_1 , m_2 , m_3 для обечаек и днищ приведены в таблице 5.1.

6.1.5 Используемое в расчетах значение наибольшего допускаемого диаметра неукрепленного отверстия d_0 следует принимать по формуле (6.5), но не более:

- для цилиндрических компонентов — внутреннего диаметра;
- для выпуклого днища — 0,61 внутреннего диаметра;
- для конического компонента — внутреннего диаметра меньшего основания конического компонента.

6.1.6 Если диаметр отверстия d превышает наибольший допускаемый диаметр d_0 , определенный по формуле (6.5), то такое отверстие необходимо укрепить с помощью утолщенных штуцеров, приварных накладок, местного утолщения оболочки вокруг отверстия или комбинации из указанных. При этом площадь сечений укрепления следует принимать равной сумме площадей поперечных сечений штуцеров и накладок, используемых для укреплений, а также наплавленного металла приварки, то есть

$$\Sigma A = A_c + A_n + A_w, \quad (6.6)$$

где A_c , A_n , A_w — площади сечений укрепляющего штуцера, приварной накладки и наплавленного металла сварных соединений соответственно.

6.1.7 Площадь сечений укрепления должна удовлетворять условию

$$\Sigma A \geq (d - d_0) s_0, \quad (6.7)$$

где s_0 — минимальная расчетная толщина стенки компонента, определяемая при $\varphi = 1$ и $c = 0$.

В случае, если это условие не выполнено, следует увеличить толщину стенки оболочки, что приведет к соответствующим изменениям значений φ_0 и d_0 и уменьшению необходимой для укрепления площади ΣA .

Местное увеличение толщины оболочки вокруг отверстия сверх номинальной (например, вварка седловины в цилиндрическую обечайку) следует рассматривать при определении площади укрепления как наладку.

6.1.8 Коэффициент снижения прочности φ_c стенки цилиндрической, конической и сферической обечаек (оболочек) или выпуклого днища, ослабленных одиночным укрепленным отверстием, следует определять по формуле

$$\varphi_c = \varphi_d \left[1 + \frac{\Sigma A}{2(s-c)\sqrt{D_m(s-c)}} \right], \quad (6.8)$$

где φ_d — коэффициент, определяемый по формуле (6.1).

6.1.9 При необходимости укрепления одиночного отверстия до заданного значения коэффициента снижения прочности φ площадь укрепляющих компонентов сечения может быть определена без вычисления допустимого диаметра отверстия согласно условию

$$\Sigma A \geq \frac{\varphi - \varphi_d}{1 - 0,875\varphi_d} (s - c)d, \quad (6.9)$$

где φ_d — коэффициент, определенный по формуле (6.1).

6.1.10 Если укрепляющий компонент изготовлен из материала с меньшим значением номинального допускаемого напряжения $[\sigma]$, чем у материала оболочки, то определенную расчетом площадь этого укрепления следует умножить на отношение $[\sigma]$ материала укрепления к $[\sigma]$ материала оболочки.

Более высокое значение $[\sigma]$ материала укрепления по сравнению с $[\sigma]$ материала оболочки в расчете учитывать не следует.

6.1.11 Площадь сечения укрепляющего штуцера (см. рисунок 6.3) следует определять по формулам:

- для участка, расположенного с наружной стороны оболочки (днища)

$$A_c = 2h_c(s_c - s_{0c} - c_c), \quad (6.10)$$

где s_{0c} — минимальная расчетная толщина стенки штуцера;

c_c — прибавка к толщине стенки штуцера;

- у пропущенных штуцеров для участка, расположенного с внутренней стороны оболочки (днища)

$$A_c = 2h_c(s_c - c_c), \quad (6.11)$$

где размер h_c следует отсчитывать от внутренней поверхности оболочки (днища), а значение прибавки c_2 в составе c_c следует учитывать суммарным по наружной и внутренней поверхностям штуцера.

Схемы укрепляющих сечений и швов штуцера и приварной накладки приведены на рисунках 6.3 и 6.4.




Рисунок 6.3 — Схема укрепляющих сечений




Рисунок 6.4 — Схема швов штуцера и приварной накладки

6.1.12 Высоту укрепляющего участка штуцера h_c (см. рисунок 6.3) следует принимать не более

$$h_c = \sqrt{(d_{ac} - s_c + c_c)(s_c - c_c)}. \quad (6.12)$$

Номинальные толщины стенок оболочки и штуцера s и s_c следует определять по формулам, приведенных в 5.1 и 5.2 соответственно. Минимальные расчетные толщины стенок оболочки и штуцера s_0 и s_{0c} следует определять по тем же формулам, полагая $\varphi = 1$ и $c = 0$.

6.1.13 Приведенные в настоящем подразделе расчетные соотношения допускается применять для штуцеров, номинальная толщина стенки которых не более номинальной толщины стенки оболочки.

6.1.14 Площадь сечения укрепляющей приварной накладки следует определять по формуле

$$A_n = 2b_n s_n. \quad (6.13)$$

6.1.15 Ширину накладки b_n (см. рисунок 6.4) следует принимать в расчете не более

$$b_n = \sqrt{D_m s_n}. \quad (6.14)$$

6.1.16 Толщину накладки s_n рекомендуется принимать не более s . Если $s_n > s$, то рекомендуется установить накладку снаружи (s_{n1}) и внутри (s_{n2}) сосуда. Причем $s_{n1} + s_{n2} > 2s$ не допускается.

6.1.17 Размеры сварных швов накладки [см. рисунок 6.4б)] должны удовлетворять условию

$$\Delta_{\min} + \frac{D_a - 2b_n}{D_a} \Delta_{2\min} \geq \frac{2,1b_n s_n}{D_a}.$$

6.1.18 Размеры сварных швов штуцеров (см. рисунок 6.3) должны удовлетворять условиям

$$\Delta_{\min} \geq 2,1 \frac{h_c s_c}{d_{ac}} \text{ и } \Delta_{\min} \geq s_c.$$

6.1.19 Площадь укрепляющего сечения одного сварного шва (см. рисунки 6.3, 6.4) следует определять по формуле

$$A_w = l_1 l_2. \quad (6.15)$$

6.1.20 Приведенные в настоящем подразделе методы расчета допускается применять для определения размеров укрепляющих элементов цилиндрических и конических обечаек, выпуклых днищ и крышек с круглыми и овальными отверстиями.

Пределы применимости расчетных формул ограничиваются соотношениями размеров, приведенными в таблице 6.1.

Таблица 6.1 — Пределы применимости расчетных формул

Наименование параметров	В цилиндрических обечайках	В конических обечайках	В эллиптических и полусферических днищах
Отношение диаметров	$\frac{d_R}{D} \leq 1,0$	$\frac{d_R}{D_K} \leq 1,0$	$\frac{d_R}{D} \leq 0,5$
Отношение толщины стенки обечайки или днища к диаметру	$\frac{s}{D} \leq 1,0$	$\frac{s}{D_K} \leq \frac{0,1}{\cos \alpha}$	$\frac{s}{D} \leq 0,1$

В таблице 6.1 D_K обозначает внутренний диаметр конической обечайки в поперечном сечении, проходящем через отверстие, а d_R — расчетный диаметр отверстия.

Расчетный диаметр отверстия d_R следует определять по формулам:

- для круглого отверстия без штуцера или для штуцера, ось которого совпадает с нормалью к оболочке

$$d_R = d; \quad (6.16)$$

- для штуцера, ось которого лежит в поперечном и продольном сечениях конической обечайки

$$d_R = \frac{d}{\cos^2 \alpha}; \quad (6.17)$$

- для наклонных штуцеров в цилиндрических и конических обечайках и для всех штуцеров в полусферических днищах

$$d_R = \frac{d}{\cos^2 \gamma}, \quad (6.18)$$

где γ — угол между осью штуцера и нормалью к поверхности обечайки или днища (см. рисунок 6.5);

- для отверстия наклонного штуцера, когда большая ось овального отверстия составляет угол ω с образующей поверхностью обечайки (см. рисунок 6.5)

$$d_R = d(1 + \operatorname{tg}^2 \gamma \cos^2 \omega); \quad (6.19)$$

- для отверстия смещенного штуцера на эллиптическом днище (см. рисунок 6.6)

$$d_R = \frac{d}{\sqrt{1 - \left(\frac{2X_1}{D_R}\right)^2}}, \quad (6.20)$$

где $D_R = \frac{D^2}{2H} \sqrt{1 - 4 \frac{(D^2 - 4H^2)}{D^4} X_1^2}$ — расчетный внутренний диаметр эллиптического днища.

6.1.21 Приведенные методы определения площади укрепляющих сечений допускается применять при условиях:

- угол γ между осью штуцера и нормалью к поверхности оболочки не должен превышать 15° (см. рисунок 6.5);

- для смещенных штуцеров на выпуклых днищах угол γ не должен превышать 45° (см. рисунок 6.6);

- расстояние от края днища до оси штуцера, измеряемое по проекции, должно быть не менее $0,1D + \frac{d}{2}$.

6.2 Снижение прочности при ослаблении рядом отверстий

6.2.1 Используемые в формулах настоящего подраздела значения диаметра и шага отверстий следует определять по срединной поверхности оболочки.

Если вычисленное по приведенным ниже формулам значение ϕ_d превышает единицу, то следует принимать $\phi_d = 1$.

6.2.2 Как ряд отверстий следует рассматривать отверстия, расстояние между кромками которых не превышает значения $2\sqrt{D_m(s-c)}$.




Рисунок 6.5 — Наклонные штуцеры




Рисунок 6.6 — Смещенный штуцер на эллиптическом днище

6.2.3 Коэффициент снижения прочности φ_d при продольном ряде отверстий с одинаковым шагом (см. рисунок 6.7) в цилиндрических и конических оболочках или рядом любого направления в эллиптических и сферических оболочках определяют по формуле

$$\varphi_d = \frac{l-d}{l}. \quad (6.21)$$

6.2.4 Коэффициент снижения прочности φ_d при окружном (поперечном) ряде отверстий с одинаковым шагом (см. рисунок 6.8) в цилиндрической и конической оболочке определяют по формуле

$$\varphi_d = 2 \frac{l_1 - d}{l_1}. \quad (6.22)$$




Рисунок 6.7 — Продольный ряд отверстий с одинаковым шагом




Рисунок 6.8 — Поперечный ряд отверстий с одинаковым шагом

6.2.5 При шахматном расположении отверстий (см. рисунок 6.9) в цилиндрической и конической оболочках следует определять три значения коэффициента снижения прочности по формулам:

- в продольном направлении

$$\varphi_d = \frac{2a - d}{2a}; \quad (6.23)$$

- в окружном (поперечном) направлении

$$\varphi_d = \frac{2b - d}{b}; \quad (6.24)$$

- в диагональном направлении

$$\varphi_d = \frac{1 - \frac{d}{a} \frac{1}{\sqrt{1 + (b/a)^2}}}{\sqrt{1 - 0,75 \left[\frac{(b/a)^2}{1 + (b/a)^2} \right]^2}}. \quad (6.25)$$

В качестве расчетного значения коэффициента снижения прочности φ_d следует принимать наименьшее из полученных по формулам (6.23) — (6.25).




Рисунок 6.9 — Шахматное расположение отверстий

6.2.6 Для коридорного расположения отверстий (см. рисунок 6.10) значение коэффициента снижения прочности φ_d следует принимать наименьшим из полученных значений для продольного и поперечного рядов отверстий.




Рисунок 6.10 — Коридорное расположение отверстий

6.2.7 При неодинаковых шагах между отверстиями (см. рисунок 6.11) и/или неодинаковых диаметрах отверстий коэффициент снижения прочности φ_d следует принимать равным наименьшему значению коэффициентов снижения прочности для каждой пары соседних отверстий. Диаметр отверстия следует принимать равным среднеарифметическому значению диаметров соседних отверстий в ряду.




Рисунок 6.11 — Ряд отверстий с неодинаковыми отверстиями и шагами

6.2.8 Для плоских дниц и крышек, имеющих несколько отверстий, максимальным диаметром не превышающих $0,5D_R$, следует определять минимальное значение коэффициента снижения прочности φ_d по формуле

$$\varphi_d = \frac{1}{1 + \frac{\sum d_i}{D_R} + \left(\frac{\sum d_i}{D_R} \right)^2} \quad (6.26)$$

Максимальную сумму длин хорд отверстий Σd_i в наиболее ослабленном диаметрально сечении плоского дна или крышки (рисунок 6.12) определяют по формуле

$$\Sigma d_i = \max\{(d_1 + d_3); (b_2 + b_3)\}. \quad (6.27)$$




Рисунок 6.12 — Днище и крышка с неодинаковыми отверстиями и шагами

6.2.9 Если несколько одиночных отверстий расположены в одном направлении с рядом отверстий (центр одиночного отверстия находится на оси ряда), следует принимать наименьшее значение коэффициента снижения прочности φ_d из значений для одиночного отверстия и ряда отверстий.

6.2.10 Если ось ряда отверстий не пересекает центр отверстия и угол между осью ряда и прямой, соединяющей центр этого отверстия с центром соседнего, относящегося к ряду, не превышает 15° , при определении коэффициента снижения прочности φ_d это отверстие следует относить к ряду.

6.2.11 Если ось ряда проходит через некруглое отверстие, за диаметр этого отверстия следует принимать наибольший размер, определяемый осью ряда или прямой, проходящей через центр некруглого отверстия с отклонением от оси ряда на угол до 15° .

6.2.12 Если каждое из отверстий, образующих ряд, имеет различные укрепления, то коэффициент снижения прочности такого ряда следует определять как минимальное из значений, определяемых для каждой пары соседних отверстий по формуле

$$\varphi_c = \varphi_d + (1 - \varphi_d) \frac{A}{d(s - c)}, \quad (6.28)$$

где φ_d определяется по формулам (6.21) — (6.25).

Площадь сечений A укрепляющих штуцеров рассматриваемой пары отверстий следует определять согласно 6.2.15.

6.2.13 Если для одного из отверстий, образующих ряд, по формуле для расчета коэффициента снижения прочности φ_d одиночным отверстием получено значение ниже, чем для ряда отверстий, следует принимать значение коэффициента снижения прочности, рассчитанное как для одиночного отверстия.

6.2.14 При необходимости укрепления отверстий в ряду до заданного значения коэффициента снижения прочности φ площадь сечений укрепления следует определять согласно условию

$$\sum A \geq \frac{\varphi - \varphi_d}{1 - \varphi_d} d(s - c), \quad (6.29)$$

где φ_d определяется по формулам (6.21) — (6.25).

6.2.15 Площадь сечений укрепляющих штуцеров для обечайки либо выпуклого днища, ослабленных рядом отверстий с различными по размеру штуцерами, следует принимать:

- для участка, расположенного снаружи оболочки

$$A_c = h_{c1}(s_{c1} - s_{0c1} - c_{c1}) + h_{c2}(s_{c2} - s_{0c2} - c_{c2}); \quad (6.30)$$

- для участка, расположенного внутри оболочки

$$A_s = h_{c1}(s_{c1} - c_{c1}) + h_{c2}(s_{c2} - c_{c2}), \quad (6.31)$$

где индексы c_1 и c_2 относятся к двум соседним отверстиям, укрепленным штуцерами.

6.2.16 В случае если ряд на цилиндрической и конической обечайке или сферическом, эллиптическом и торосферическом днище состоит только из двух отверстий, коэффициент прочности следует определять по формуле

$$\varphi_d = \frac{2(1 - \varphi_{d\min}) + y\varphi_{d\min}}{2(1 + y) - (2 + y)\varphi_{d\min}}, \quad (6.32)$$

где $\varphi_{d\min}$ — коэффициент снижения прочности для ряда, определяемый по формулам (6.21) — (6.25) с учетом требований 6.2.13;

$$y = \frac{d}{\sqrt{D_m(s - c)}}.$$

Если вычисленное по формуле (6.32) значение φ_d меньше, чем $\varphi_{d\min}$, следует принимать $\varphi_d = \varphi_{d\min}$.

6.2.17 При произвольной форме укрепления или штуцеров выбранные размеры должны удовлетворять условию

$$p \left(\frac{A_{pi}}{A_{\sigma i}} + 0,5 \right) \leq [\sigma], \quad (6.33)$$

где A_{pi} — проекция поверхности, на которую действует давление p , ограниченная по оси и окружности оболочки величиной $b = \sqrt{D_m(s - c)}$ и по оси штуцера — величиной h_c , значение которой ограничено формулой (6.12) (см. рисунок 6.13);

$A_{\sigma i}$ — площадь сечения, ограниченная величинами b и h_c , наиболее нагруженной части металла (см. рисунок 6.13).

6.3 Коэффициент снижения прочности сварных соединений

6.3.1 Коэффициент снижения прочности стыковых, угловых и тавровых сварных соединений φ_w следует выбирать в зависимости от объема дефектоскопического контроля при изготовлении по таблице 6.2.

6.3.2 Для компонентов из хромомолибденованадиевых и высокохромистых сталей при температуре до 510 °С значение φ_w следует принимать по таблице 6.2, а при температуре 530 °С и более — $\varphi_w = 0,7$ независимо от объема контроля. При значениях температуры от 510 °С до 530 °С значение φ_w следует определять линейным интерполированием.




Рисунок 6.13 — Схема расчетных площадей укрепления

Таблица 6.2 — Значения коэффициентов снижения прочности сварных соединений

Объем радиографического или ультразвукового контроля, %	Максимальное значение коэффициента снижения прочности φ_w
100	1,0
50	0,9
25	0,85
Не менее 10	0,8

6.3.3 Если сварное соединение катанных или центробежно-литых с механически обработанной внутренней поверхностью труб, изготовленных из хромомолибденованадиевых сталей, нагружено изгибающими нагрузками при расчетной температуре до 510 °С, то независимо от объема контроля следует принимать для катанных труб $\varphi_w = 0,9$ и механически обработанных центробежно-литых труб — $\varphi_w = 1,0$. При температуре 530 °С и более — 0,6 и 0,7 соответственно. При температурах от 510 °С до 530 °С значение φ_w следует определять линейным интерполированием.

6.3.4 Коэффициент снижения прочности кольцевых сварных соединений цилиндрических и конических обечаек, нагруженных давлением, следует принимать $\varphi_w = 1,0$.

6.4 Расчетный коэффициент снижения прочности

6.4.1 В случае, если расстояние l_w от края любого отверстия до оси сварного шва (кроме кольцевых сварных соединений по 6.3.4)

$$l_w \leq \max \left\{ 0,5 \sqrt{D_m(s-c)} ; 50 \text{ мм} \right\}, \quad (6.34)$$

то расчетный коэффициент снижения прочности следует определять как произведение коэффициента снижения прочности сварного соединения и коэффициента снижения прочности отверстия $\varphi = \varphi_d \cdot \varphi_w$ или $\varphi = \varphi_c \cdot \varphi_w$.

В остальных случаях за расчетный коэффициент снижения прочности следует принимать наименьшее значение из φ_d , φ_c и φ_w .

6.4.2 Для бесшовных компонентов $\varphi = \varphi_d$ или $\varphi = \varphi_c$.

6.4.3 Для сварных компонентов, не имеющих отверстий, $\varphi = \varphi_w$.

7 Фланцы, нажимные кольца и крепежные детали

Рекомендуемая методика расчета по выбору основных размеров фланцев, нажимных колец и крепежных деталей приведена в приложении В.

Приложение А
(справочное)

Выбор основных размеров методами поверочного расчета и расчетом по предельной нагрузке

А.1 Для компонентов оборудования и трубопроводов, нагруженных давлением, для которых в разделах 5 и 6 не приведены расчетные формулы для выбора основных размеров, либо не выполняются условия применимости формул, приведенных в разделах 5 и 6, выбор расчетных толщин стенок рекомендуется проводить методами поверочного расчета на статическую и длительную статическую прочность или расчетом по предельной нагрузке в соответствии с требованиями А.2 — А.4 в порядке, определяемом А.5.

А.2 Расчетная модель компонента может состоять из одной или более частей, для каждой из которых должны быть определены:

- расчетная температура или температура $\langle T \rangle$ (в соответствии с 4.1.3);
- расчетное давление или давление при температуре $\langle T \rangle$;
- номинальное допускаемое напряжение $[\sigma]$, определяемое по формуле (4.1);
- значение модуля упругости материала $E^{\langle T \rangle}$, принимаемое согласно ГОСТ Р 59115.2.

А.3 Напряженно-деформированное состояние в компоненте при действии давления определяется упругим расчетом. Значения расчетных групп категорий напряжений $(\sigma)_1$ и $(\sigma)_2$ определяется в соответствии с положениями ГОСТ Р 59115.9—2021 (разделы 6 и 7).

А.4 В случаях, когда невозможно однозначное определение значений напряжений расчетных групп категорий $(\sigma)_1$ и $(\sigma)_2$, при температуре ниже T_t допускается проводить расчет по предельной нагрузке в соответствии со следующими требованиями:

- численным методом, например методом конечных элементов (МКЭ), решается задача статического равновесия в упругопластической постановке. Если решение уравнений равновесия вычислено (достигнута сходимость), то компонент находится в равновесии под приложенным давлением;
- поведение материалов соответствует идеально упругопластической модели. Диаграмма растяжения идеально упругопластического материала в координатах деформация—напряжение схематически показана на рисунке А.1;
- расчетный предел текучести σ_Y принимают равным

$$\sigma_Y = \varphi_w R_{p0,2}^{\langle T \rangle}, \quad (\text{А.1})$$

где φ_w определяют в соответствии с положениями 6.3;

- используется теория пластического течения. Начало текучести материала определяется условием Мизеса;
- расчет следует выполнять с учетом принципа неизменности начальных размеров (т. е. в «малых» перемещениях).




Рисунок А.1 — Диаграмма растяжения идеального упругопластического материала

А.5 Выбор расчетной толщины стенки компонента начинается с принятия начального значения s_R , которое затем должно быть подтверждено расчетом.

Значение расчетной толщины стенки s_R считается подтвержденным расчетом в том случае, если:

- определенные упругим расчетом значения напряжений расчетных групп категорий $(\sigma)_1$ и $(\sigma)_2$ удовлетворяют условиям статической и длительной статической прочности, приведенным в ГОСТ Р 59115.9—2021 (разделы 8 и 14 соответственно).

- расчетом по предельной нагрузке показано, что компонент в целом и любая его часть находятся в равновесии под приложенным давлением, равным давлению НУЭ, умноженному на коэффициент 1,5.

Если рассматриваемое значение s_R не подтверждено расчетом, оно должно быть увеличено, либо в конструкцию компонента должны быть внесены изменения.

Если рассматриваемое значение s_R подтверждено расчетом, расчетная толщина стенки компонента считается выбранной.

А.6 При проведении расчета по предельной нагрузке в случае, если расчетная модель компонента состоит из двух или более частей с различающимися значениями расчетного предела текучести σ_Y , значение s_R следует подтвердить двумя расчетами:

- с одним значением σ_Y , принятым для всех частей расчетной модели, равным наименьшему значению σ_Y среди всех частей;

- с различными значениями σ_Y для каждой из частей расчетной модели.

А.7 Номинальная толщина стенки s компонента должна удовлетворять условию

$$s \geq s_R + c. \quad (A.2)$$

Приложение Б
(справочное)

Рекомендации по определению технологической прибавки к толщине стенки отвода

Б.1 Рекомендации настоящего приложения могут быть использованы, если в технических условиях на изготовление отводов отсутствуют указания по определению технологической прибавки.

Б.2 В настоящем приложении используются обозначения размеров отводов, приведенные на рисунке 5.5. Формулы для определения толщин стенок s , s_{R1} , s_{R2} , s_{R3} приведены в 5.2.3.

Б.3 Для отводов, изготавливаемых на трубогибном оборудовании методом наматывания на сектор, технологическую прибавку c_{12} следует принимать только к толщине стенки s_{R1} :

а) для труб поверхностей нагрева

$$c_{12} = \left(\frac{1}{1 + 2,5R_s / D_a} \right) s; \quad (\text{Б.1})$$

б) для остальных труб

$$c_{12} = \left(\frac{1}{1 + 2R_s / D_a} \right) s. \quad (\text{Б.2})$$

Б.4 Для штампованных отводов, изготавливаемых в закрытых штампах, или отводов, изготавливаемых на станках с нагревом токами высокой частоты и осевым поджатием, технологическую прибавку следует принимать только к толщине стенки s_{R1}

$$0,05s \leq c_{12} \leq 0,1s. \quad (\text{Б.3})$$

Б.5 Для отводов, изготавливаемых на рогообразных сердечниках, принимают $c_{12} = 0$.

Б.6 Для секторных отводов считают $c_{12} = 0$.

Б.7 Для штампосварных отводов с расположением двух продольных сварных швов по внутренней и внешней сторонам отвода технологическую прибавку следует принимать только к толщине стенки s_{R2}

$$0,05s \leq c_{12} \leq 0,1s. \quad (\text{Б.4})$$

Б.8 Для штампосварных отводов с расположением сварного шва в нейтральной зоне отвода технологическую прибавку следует принимать только к толщине стенки s_{R3}

$$0,05s \leq c_{12} \leq 0,1s. \quad (\text{Б.5})$$

Б.9 Если определение прибавки c_{12} проводится до окончательного выбора номинальной толщины стенки отвода, то рекомендуется ориентировочно значение номинальной толщины стенки отвода принять равным значению номинальной толщины стенки прямой трубы с последующим уточнением по окончательно выбранному значению номинальной толщины стенки отвода.

Приложение В
(справочное)

**Методика расчета по выбору основных размеров фланцев, нажимных колец
и крепежных деталей**

В.1 Условные обозначения

F_d	— усилие, необходимое для начального обжатия прокладки, Н;
F_1	— усилие в цилиндрическом участке фланца от действия внутреннего давления, Н;
F_2	— усилие на прокладку, обеспечивающее плотность при эксплуатации, Н;
F_{2h}	— усилие на прокладку, обеспечивающее плотность при гидроиспытании, Н;
F_3	— усилие от действия давления среды на внутренний участок фланца, Н;
F_p	— гидростатическое усилие в рабочих режимах, Н;
F_{ph}	— гидростатическое усилие при гидроиспытании, Н;
F_w	— растягивающее усилие в шпильках (болтах), Н;
p	— давление в рабочих режимах, МПа;
p_h	— давление при гидроиспытании, МПа;
q_0	— минимальное давление обжатия прокладки при затяжке соединения, МПа;
m	— прокладочный коэффициент;
R_{pr}	— средний радиус прокладки, мм;
h_{pr}	— расчетная высота прокладки, мм;
b	— эффективная ширина прокладки, мм;
b_0	— ширина прокладки, мм;
b_s	— ширина гнезда под прокладку, мм;
b_c	— габаритная ширина спиральной прокладки, мм;
δ	— толщина прокладки, мм;
d_0	— диаметр сквозного отверстия под шпильку во фланце, мм;
d_1	— номинальный внутренний диаметр резьбы шпильки, мм;
d_s	— минимальный диаметр стержня шпильки, мм;
d_c	— диаметр центрального отверстия в шпильке, мм;
D	— внутренний диаметр фланца, мм;
D_w	— диаметр окружности расположения центров шпилек, мм;
D_f	— наружный диаметр фланца, мм;
D_d	— наружный диаметр прокладки, мм;
D_{pr}	— расчетный диаметр прокладки, мм;
h_{pr}	— высота прокладки, мм;
h_1	— высота цилиндрической части тарельчатого фланца толщиной s_1 , мм;
h_2	— высота конусной части тарельчатого фланца, мм;
h_f	— высота фланца и опорного бурта, мм;
h_{f1}	— высота нажимного кольца, мм;
s_1	— номинальная толщина стенки цилиндрического участка фланца, мм;
s_2	— номинальная толщина стенки конического перехода у основания, мм;
l_w	— шаг шпилек, мм;
$[\sigma]$	— номинальное допускаемое напряжение во фланце, МПа;
$[\sigma]_w$	— номинальное допускаемое напряжение в шпильках, МПа;
M	— максимальный изгибающий момент, Н·мм;
e_i	— плечи действия сил, мм;
z	— количество шпилек.

В.2 Общие положения

Настоящая методика распространяется на фланцевые соединения, работающие под внутренним давлением при температуре ниже T_t .

В.3 Выбор уплотнения


В.3.1 Уплотнение фланцевых соединений оборудования, трубопроводов и крышек следует выбирать в зависимости от типа и конструкции фланцевого соединения согласно рисунку В.1 и таблице В.1. Для выбора материала прокладки допускается использовать рекомендации, приведенные в таблице В.2.

Таблица В.1 — Рекомендуемые значения ширины прокладки


Тип прокладки	Диаметр фланца D , мм	Ширина прокладки b_0 , мм	Область применения
Плоская неметаллическая	$D \leq 1000$	10 — 20	Плоские уплотняющие поверхности гладкие
	$1000 < D \leq 2000$	15 — 30	
	$D > 2000$	≥ 25	
Плоская металлическая	$D \leq 1000$	10 — 25	Плоские уплотняющие поверхности гладкие или с кромками
	$D > 1000$	≥ 15	
Плоская комбинированная	$D \leq 2000$	10 — 20	Плоские уплотняющие поверхности гладкие
Зубчатая металлическая	$D > 2000$	≥ 15	Плоские уплотняющие поверхности гладкие
Профильная $p > 6,4$ МПа	$D \leq 400$	≥ 5	Профильные прокладки в пазах
	$400 < D \leq 700$	≥ 6	
	$700 < D \leq 1000$	≥ 8	
	$D > 1000$	≥ 10	

Таблица В.2 — Рекомендуемые расчетные параметры уплотнения


Материал прокладки	Расчетное давление, МПа	Расчетная температура, °C
Резина твердая	10	От -30 до +60
Фторопласт	20	От -75 до +250
Паронит	15	От 0 до +400
Алюминий и его сплавы	50	От -196 до +250
Медь и ее сплавы	70	От -196 до +350
Перлитная сталь	70	От -30 до +450
Аустенитная сталь	100	От -253 до +600




а) Фланец с коническим переходом



б) Соединение с контактирующими фланцами



в) Плоский фланец



г) Фланец с нажимным кольцом

Рисунок В.1 — Типы тарельчатых фланцев

В.3.2 Наружный диаметр прокладки определяют по формуле

$$D_d = D + 2b_0 + 2u, \quad (\text{В.1})$$

где u — расстояние от внутренней кромки фланца до внутреннего диаметра прокладки; в зависимости от типа материала прокладки и ее высоты h_{pr} рекомендуется принимать u в соответствии с таблицей В.3. Значение h_{pr} следует определять из конструкторской документации.

Т а б л и ц а В.3 — Значения расстояния u для различных типов прокладок

Тип прокладки и материала	u , мм, не менее
Комбинированные и зубчатые	h_{pr}
Профильные	$3h_{pr}$
Плоские мягкие	$2h_{pr}$
Плоские металлические	h_{pr}

В.3.3 Расчетный диаметр прокладки определяют по формуле

$$D_{pr} = D_d - b_0. \quad (\text{В.2})$$

В.4 Определение минимального диаметра болтов и шпилек

В.4.1 Методика распространяется на разъемные соединения с окружным расположением болтов или шпилек, кольцевыми прокладками либо кольцевой контактирующей поверхностью фланцев.

В.4.2 Усилие F_d , необходимое для обжатия прокладки, определяют по формуле

$$F_d = \pi D_{pr} b q_0, \quad (\text{В.3})$$

где q_0 — минимальное давление обжатия прокладки при затяжке соединения;

b — эффективная ширина прокладки.

Значения q_0 и b следует принимать согласно ГОСТ Р 59115.16—2021 (подраздел 8.4).

В.4.3 Минимальное усилие на прокладку F_2 , обеспечивающее плотность соединения под давлением при эксплуатации, определяют по формуле

$$F_2 = \pi D_{pr} b m p \eta, \quad (\text{В.4})$$

где m — прокладочный коэффициент;

η — коэффициент, учитывающий прочность прокладок в рабочих условиях.

Минимальное усилие на прокладку F_{2h} , обеспечивающее плотность соединения под давлением при испытаниях, определяют по формуле

$$F_{2h} = \pi D_{pr} b m p_h, \quad (\text{В.5})$$

где p_h — давление в режиме испытаний.

Для металлических прокладок η следует принимать равным единице, а для мягких и комбинированных прокладок η выбирают в зависимости от температуры среды по таблице В.4.

Т а б л и ц а В.4 — Значения коэффициента η

Расчетная температура, °С	20	200	300
η	1,0	1,5	2,0

Значения m следует принимать согласно ГОСТ Р 59115.16—2021 (подраздел 8.4).

Для разъемных соединений с контактирующими фланцами, а также с клиновой самоуплотняющейся прокладкой $F_2 = 0$, $F_{2h} = 0$.

В.4.4 Гидростатические усилия F_p от действия рабочего давления определяют по формуле

$$F_p = \frac{\pi}{4} D_{pr}^2 p. \quad (B.6)$$

Гидростатические усилия F_{ph} от действия давления гидроиспытания определяют по формуле

$$F_{ph} = \frac{\pi}{4} D_{pr}^2 p_h. \quad (B.7)$$

В.4.5 Максимальное растягивающее усилие в шпильках определяют из условия

$$F_w \geq \max \{ F_d; (F_2 + F_p); (F_{2h} + F_{ph}) \}. \quad (B.8)$$

Допускается уточненное определение усилий F_w действующих в болтах или шпильках при затяжке, эксплуатации и испытаниях, согласно ГОСТ Р 59115.16.

В.4.6 Минимальный диаметр стержня болта или шпильки вычисляют по формуле

$$d_s = \sqrt{\frac{4}{\pi} \cdot \frac{F_w}{Z[\sigma]_w} + d_c^2}. \quad (B.9)$$

В.4.7 Наружный диаметр стержня болта или шпильки выбирают с учетом таблицы В.5 в зависимости от минимального диаметра стержня болта или шпильки d_s . Внутренний диаметр резьбы d_1 должен быть не менее d_s , уточнение этого диаметра осуществляется при выборе шага резьбы.

Т а б л и ц а В.5 — Параметры для выбора резьбы болтов и шпилек и размеров фланцев

Резьба шпилек	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
d_1	13,55	16,93	18,93	20,32	23,32	25,70	31,10
d_0	18	23	25	27	30	33	40
e	28	35	39	42	47	53	64
a	9	10	10	11	12	12	14
$2a_1$	6	6	8	10	10	10	14

Окончание таблицы В.5

Резьба шпилек	M42	M44	M48	M52	M56	M60	M64	M68
d_1	36,15	36,50	41,87	45,87	49,25	53,25	56,64	60,64
d_0	46	48	52	58	62	66	70	75
e	75	75	87	93	98	104	110	116
a	15	15	16	17	18	19	20	21
$2a_1$	15	15	15	15	15	15	15	15

В.5 Определение размеров цилиндрического участка фланца

В.5.1 Толщина стенки s_1 цилиндрического участка фланца с коническим переходом, а также толщина стенки плоского фланца должны быть не меньше фактической толщины стенки привариваемого компонента. При этом во всех случаях s_1 должна быть не менее 5 мм.

В.5.2 Высоту h_1 цилиндрического участка фланца с коническим переходом следует принимать равной s_1 , но не менее 10 мм.

В.6 Определение размеров конического перехода

В.6.1 Толщину конического перехода у основания фланца определяют по формуле

$$s_2 = \alpha s_1, \quad (\text{В.10})$$

где α — коэффициент пропорциональности, определяемый по таблице 3.6 с использованием линейной интерполяции.

Т а б л и ц а В.6 — Значения коэффициента α

p , МПа	0,10 — 0,25	0,6	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	20,0
α	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,8

В.6.2 Уклон конического перехода должен быть в пределах $2 \leq i \leq 4$, где

$$i = \frac{h_2}{s_2 - s_1}. \quad (\text{В.11})$$

В.7 Определение диаметров тарелки фланца

В.7.1 Диаметр окружности шпилек и наружный диаметр фланца определяют по следующим формулам:

а) для фланца с коническим переходом

$$D_w \geq \max \{ (D + 2s_2 + 2a + e); (D_d + d_0 + 10) \}; \quad (\text{В.12})$$

$$D_f = D_w + e + 2a_1; \quad (\text{В.13})$$

б) для плоского фланца

$$D_w \geq \max \{ (D + 2s_1 + 2a + e); (D_d + d_0 + 10) \}. \quad (\text{В.14})$$

D_f определяют по формуле (В.13);

в) для плоского приварного фланца

$$D_w \geq \max \{ (D + 4s_1 + 2a + e); (D_d + d_0 + 10) \}. \quad (\text{В.15})$$

D_f определяют по формуле (В.13);

г) для нажимного кольца D_w определяют по формуле (В.14), а внутренний и наружный диаметры — по следующим формулам:

$$D_1 = D + 2s_1 + 2a, \quad (\text{В.16})$$

$$D_2 = D_w + e + 2a_1; \quad (\text{В.17})$$

д) для опорного бурта

$$D_f = D_w - d_0 - (2 + 8), \quad (\text{В.18})$$

где геометрические размеры d_0 , e , a , a_1 , в соответствии с рисунком В.1, определяют по таблице В.5 в зависимости от выбранного наружного диаметра шпильки.

В.7.2 Шаг шпилек определяют по формуле

$$l_w = \pi D_w / z, \quad (\text{В.19})$$

где z — количество шпилек, которое выбирают из соотношения

$$z = \pi D_w / [(4 + 5)d_0]. \quad (\text{B.20})$$

Полученное значение z рекомендуется принимать кратным четырем.

В.8 Определение изгибающих моментов во фланцах

В.8.1 Изгибающие моменты во фланцах от усилия обжатия прокладки F_d и усилий, действующих в рабочем состоянии, F_1 , F_2 и F_3 (рисунок В.2) определяют следующим образом:

а) от усилия обжатия прокладки F_d — по формуле

$$M_d = F_d e_2, \quad (\text{B.21})$$

где

$$e_2 = (D_w - D_m) / 2; \quad (\text{B.22})$$

б) от усилий, действующих в рабочем состоянии, — по формуле

$$M_p = F_1 e_1 + F_2 e_2 + F_3 e_3, \quad (\text{B.23})$$

где

$$F_1 = 0,785 D^2 p, \quad (\text{B.24})$$

$$F_3 = 0,785 (D_m^2 - D^2) p, \quad (\text{B.25})$$

$$e_1 = 0,5 (D_w - D - s_1), \quad (\text{B.26})$$

$$e_3 = 0,5 [D_w - (D_m + D) / 2]. \quad (\text{B.27})$$

F_d и F_2 следует определять по формулам (В.3) и (В.4), e_2 — по формуле (В.22).

В.8.2 Изгибающие моменты в нажимном кольце определяют следующим образом:

а) от усилия обжатия прокладки F_d — по формуле

$$M_d = F_d e_4, \quad (\text{B.28})$$

где

$$e_4 = 0,5 [D_w - (D_1 + D_f) / 2]; \quad (\text{B.29})$$

б) от усилий, действующих в рабочем состоянии, — по формуле

$$M_p = (F_1 + F_2 + F_3) e_4. \quad (\text{B.30})$$

Изгибающие моменты в опорном бурте определяют следующим образом:

а) от усилия обжатия прокладки F_d — по формуле

$$M_d = F_d e_5, \quad (\text{B.31})$$

где

$$e_5 = 0,5(D_f - D_m); \quad (B.32)$$

б) от усилий, действующих в рабочем состоянии, — по формуле

$$M_p = F_1 e_6 + F_2 e_5 + F_3 e_7, \quad (B.33)$$

где

$$e_6 = 0,5(D_f - D - s_1), \quad (B.34)$$

$$e_7 = 0,5[D_f - (D_m + D)/2]. \quad (B.35)$$




Рисунок В.2 — Расчетная схема фланцев

F_1 следует определять по формуле (B.24), F_2 — по формуле (B.4), F_3 — по формуле (B.25), e_5 — по формуле (B.32).

В.8.3 Изгибающие моменты M_h во фланцах, нажимном кольце и опорном бурте от давления гидравлического испытания p_h определяют по формулам, приведенным в В.8.1—В.8.2. При этом в формулах (B.24) и (B.25) вместо

расчетного давления p подставляют давление гидравлического испытания p_H , а усилие от расчетного давления F_2 , определяемое по формуле (В.4) заменяют значением F_{2H} , определяемым по формуле (В.5).

В.8.4 Максимальный (расчетный) изгибающий момент от усилий, действующих на фланцы, нажимное кольцо и опорный бурт, определяют по формуле

$$M = \max \{M_d; M_p; M_h\}. \quad (\text{В.36})$$

В.9 Определение высоты тарелки фланца

В.9.1 Высоту тарелки плоского фланца, нажимного кольца и опорного бурта определяют по формуле

$$h_f = \sqrt{\frac{1,27 \frac{M}{[\sigma]} - X}{Y}}, \quad (\text{В.37})$$

где величины X и Y определяют следующим образом:

а) для плоского фланца

$$X = (s_1^2 - s_0^2 / 4)(D + s_1), \quad (\text{В.38})$$

$$Y = D_f - D - 2d_0, \quad (\text{В.39})$$

где

$$s_0 = \frac{pD}{2[\sigma]}; \quad (\text{В.40})$$

б) для опорного бурта

$$X = (s_1^2 - s_0^2 / 4)(D + s_1), \quad (\text{В.41})$$

$$Y = D_f - D. \quad (\text{В.42})$$

В.9.2 Высоту нажимного кольца h_{f1} определяют по формуле (В.37), где

$$X = 0, \quad (\text{В.43})$$

$$Y = D_2 - D_1 - 2d_0. \quad (\text{В.44})$$

В.9.3 Если $h_f \leq s_1$ или подкоренное выражение в формуле (В.37) меньше нуля, то для определения высоты тарелки плоского фланца и опорного бурта по формуле (В.37) принимают:

$$X = 0, \quad (\text{В.45})$$

$$Y = D + 2s_1. \quad (\text{В.46})$$

В.9.4 Высоту тарелки фланца с коническим переходом первоначально определяют по формуле

$$h_f = s_2 \left(\frac{pD}{1000} \right)^{0,14}, \quad (\text{В.47})$$

но не менее $0,8s_2$.

Принятое значение h_f уточняют в процессе расчета напряженного состояния фланца в сечениях А—А, Б—Б и В—В, как показано на рисунке В.2а).

В.9.5 Моменты сопротивления фланца с коническим переходом в расчетных сечениях определяют следующим образом:

а) в сечении А—А

$$W_A = \frac{\pi}{4} \left[(D_f - D - 2d_0) h_f^2 + (D + s_2) \left(s_2^2 - \frac{s_0^2}{4} \right) \right]; \quad (\text{B.48})$$

б) в сечении Б—Б

$$W_B = \pi \left[(D_f - D - 2d_0) y^2 + 0,25 (D + s_1) \left(s_1^2 - \frac{s_0^2}{4} \right) \right], \quad (\text{B.49})$$

если $y \leq h_f$ и

$$W_B = 2\pi \left[\frac{s_2 - s_0}{3h_2} (h_f + h_2 - y)^3 + s_1 (h_f + h_2 - y)^2 + 0,125 (D + s_1) \left(s_1^2 - \frac{s_0^2}{4} \right) \right], \quad (\text{B.50})$$

если $y > h_f$

Ординату y центра тяжести поперечного сечения фланца [C_m на рисунке В.2а)] определяют по формуле

$$y = \frac{(s_1 + s_2) h_f h_2 + 0,33 h_2^2 (2s_1 + s_2) + 0,5 h_f^2 (D_f - D - 2d_0)}{(s_1 + s_2) h_2 + (D_f - D - 2d_0) h_f}; \quad (\text{B.51})$$

в) в сечении В—В

$$W_B = \frac{\pi}{4} (D_f - 2d_0) h_f^2, \quad (\text{B.52})$$

если $h_f \leq s_2$.

Если $h_f > s_2$, то прочность фланца в сечении В—В обеспечена и W_B не определяют.

В.9.6 Моменты сопротивления фланца с нажимным кольцом определяют в сечении А—А следующим образом:

а) для опорного бурта

$$W_A = \frac{\pi}{4} \left[(D_f - D) h_f^2 + (D + s_1) \left(s_1^2 - \frac{s_0^2}{4} \right) \right]; \quad (\text{B.53})$$

б) для нажимного кольца

$$W_A = \frac{\pi}{4} (D_f - D_1 - 2d_0) h_{f1}^2. \quad (\text{B.54})$$

В.9.7 Условия прочности в расчетных сечениях А—А, Б—Б и В—В проверяют по формуле

$$\sigma = \max \left\{ \frac{M}{W_A}, \frac{M}{W_B}, \frac{M}{W_V} \right\} \leq [\sigma]. \quad (\text{B.55})$$

Если расчетные напряжения σ превышают допускаемое значение $[\sigma]$, то значения h_f , s_2 и h_2 следует увеличить. При этом предварительно необходимо увеличить конусность i .

Принимаемые значения h_f и s_2 рекомендуется увеличить в $\sqrt{\sigma/[\sigma]}$ раз. При принятых размерах фланцев расчеты следует повторять по формулам (В.10) — (В.55) до тех пор, пока значения расчетных напряжений σ не будут равны (с погрешностью не более 5 %) или меньше допускаемых значений $[\sigma]$.

В.9.8 Когда контроль затяжки шпилек с применением безмоментного усилия не предусмотрен, то высоту тарелки фланцев, исходя из максимально допустимого усилия в шпильках, определяют по формуле

$$h_{fw} = d_s \sqrt{(V_1 - V_2) / \left(1 + \frac{D_f - D}{D_w - D - s_1} - \frac{D_f}{D_w} \right)}, \quad (\text{В.56})$$

где V_1 и V_2 — вспомогательные величины. V_1 для фланцев с коническим переходом и плоских фланцев определяют по формуле

$$V_1 = 0,33 \left(z \frac{e_2[\sigma]_w}{e_1[\sigma]} + 0,7 \psi \frac{pD_m^2}{[\sigma]d_s^2} \right), \quad (\text{В.57})$$

где

$$\psi = \left(1 - \frac{e_2}{e_1} \right) \left[\left(\frac{D + s_1}{D_m} \right)^2 + 1 \right] + 0,2 \frac{e_2}{e_1}. \quad (\text{В.58})$$

V_2 для фланцев с коническим переходом определяют по формулам:

$$V_2 = \frac{Ds_1^2}{2e_1e_2^2} \left[1 + \gamma \left(\frac{s_2^2}{s_1^2} - 1 \right) \right] \text{ при } \gamma < 1, \quad (\text{В.59})$$

$$V_2 = \frac{Ds_2^2}{2e_1d_s^2} \text{ при } \gamma \geq 1. \quad (\text{В.60})$$

где

$$\gamma = \frac{2h_2}{\sqrt{D(s_2 - s_1)}}. \quad (\text{В.61})$$

Для плоских фланцев вспомогательную величину V_2 определяют по формуле

$$V_2 = \frac{Ds_1^2}{2e_1e_2^2}. \quad (\text{В.62})$$

Если $V_1 \leq V_2$, то высоту тарелки фланца принимают равной значению h_f , полученному по формулам (В.37) — (В.47).

Для проверки высоты опорного бурта используют формулы (В.56), (В.57) и (В.62), в которых необходимо заменить e_1 на e_6 и e_2 на e_5 .

В.9.9 Окончательную высоту фланца выбирают по наибольшему значению h_f или h_{fw} , полученным по формулам (В.37) — (В.47) и (В.56).

Если за окончательную высоту фланца принята h_{fw} , то расчет для фланца с коническим переходом необходимо повторить по формулам, приведенным в В.5—В.9, пропорционально увеличив значения s_2 и h_2 .

Библиография

- [1] Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии
НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

Ключевые слова: прочность, расчет, оборудование, трубопроводы, атомные энергетические установки, выбор основных размеров

Редактор *Е.В. Якубова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Г.Д. Мухиной*

Сдано в набор 20.10.2021. Подписано в печать 09.11.2021. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 5,12. Уч.-изд. л. 5,05.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru